

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年2月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2015/2/1	1,023	1,002	0	0	0	228	62	
2015/2/2	1,091	997	0	0	0	217	62	
2015/2/3	1,090	1,075	0	0	0	221	62	
2015/2/4	1,102	1,075	0	0	0	224	62	
2015/2/5	1,097	1,075	0	0	0	236	63	
2015/2/6	1,093	1,072	0	0	0	223	62	
2015/2/7	1,092	1,071	0	0	0	223	62	
2015/2/8	1,100	1,071	6	0	0	218	62	
2015/2/9	1,102	1,085	0	0	0	216	61	
2015/2/10	1,100	1,087	0	0	0	217	62	
2015/2/11	1,104	1,090	0	0	0	219	62	
2015/2/12	1,102	1,074	0	0	0	223	62	
2015/2/13	1,094	1,078	0	0	0	212	61	
2015/2/14	1,100	1,086	0	0	0	212	61	
2015/2/15	1,104	1,087	0	0	0	212	61	
2015/2/16	1,109	1,084	0	0	0	212	61	
2015/2/17	1,102	1,040	0	0	0	214	61	
2015/2/18	1,075	1,028	0	0	0	211	61	
2015/2/19	1,074	1,044	0	0	0	213	61	
2015/2/20	1,065	1,046	0	0	0	217	61	
2015/2/21	1,049	1,006	0	0	0	210	61	
2015/2/22	1,022	995	0	0	0	208	61	
2015/2/23	1,061	996	0	0	0	207	61	
2015/2/24	1,013	1,001	0	0	0	207	61	
2015/2/25	1,037	1,000	0	0	0	206	61	
2015/2/26	1,051	1,022	0	0	0	208	61	
2015/2/27	1,127	1,044	0	0	0	210	61	
2015/2/28	1,125	1,109	0	0	0	210	61	
平均	1,082	1,052	0	0	0	215	61	

月間の総稼動時間	672h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 38.0T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
				湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
				Nm ³ /hr	m3(N)/h	ppm	g/Nm ³	※ 測定は、年1回
	採取場所		乾きガス量					
			Nm ³ /hr					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎