

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年4月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2015/4/1	1,051	1,030	0	0	0	226	63	
2015/4/2	1,060	1,035	0	0	0	223	63	
2015/4/3	1,042	1,024	0	0	0	220	63	
2015/4/4	1,048	1,028	0	0	0	217	63	
2015/4/5	1,046	1,022	0	0	0	217	63	
2015/4/6	1,047	1,035	0	0	0	227	63	
2015/4/7	1,054	1,029	0	0	0	230	63	
2015/4/8	1,054	1,032	0	0	0	226	63	
2015/4/9	1,050	1,031	0	0	0	229	63	
2015/4/10	1,034	1,000	0	0	0	224	63	
2015/4/11	1,018	998	0	0	0	222	62	
2015/4/12	1,022	1,001	0	0	0	220	62	
2015/4/13	1,006	949	0	0	0	218	62	
2015/4/14	999	950	0	0	0	221	63	
2015/4/15	1,017	983	0	0	0	222	62	
2015/4/16	1,009	980	0	0	0	217	63	
2015/4/17	1,142	992	5	0	1	224	63	
2015/4/18	1,117	1,092	0	0	0	217	63	
2015/4/19	1,100	1,006	0	0	0	211	62	
2015/4/20	1,077	986	9	0	1	213	63	
2015/4/21	1,071	1,008	0	0	0	217	63	
2015/4/22	1,035	1,006	0	0	0	209	63	
2015/4/23	1,044	1,020	3	0	0	210	63	
2015/4/24	1,040	1,020	3	0	0	209	63	
2015/4/25	1,068	1,011	0	0	0	212	63	
2015/4/26	1,089	1,036	0	0	0	224	64	
2015/4/27	1,060	920	4	0	1	219	62	
2015/4/28	954	923	0	0	0	223	62	
2015/4/29	1,023	939	0	0	0	230	63	
2015/4/30	1,075	990	1	0	0	229	63	
平均	1,048	1,002	1	0	0	220	63	

月間の総稼動時間	720h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 44.6T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月22日	4月30日		湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん
	採取場所			Nm ³ /hr	m3(N)/h	ppm	g/Nm ³
	煙道		3,970	0.002未満	10	0.001未満	※ 測定は、年1回
			乾きガス量				
			Nm ³ /hr				
			3,050				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎