

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2015年8月分)

事業所名	㈱ダイセル 新井工場
施設名	排水焼却施設
連絡先	新井工場 エネルギー

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2015/8/1	23	21	0	停止中
2015/8/2	24	22	0	停止中
2015/8/3	26	23	0	停止中
2015/8/4	25	23	0	停止中
2015/8/5	25	22	0	停止中
2015/8/6	24	22	0	停止中
2015/8/7	24	22	0	停止中
2015/8/8	24	22	0	停止中
2015/8/9	24	22	0	停止中
2015/8/10	25	23	0	停止中
2015/8/11	26	23	0	停止中
2015/8/12	28	24	0	停止中
2015/8/13	31	28	0	停止中
2015/8/14	33	29	0	停止中
2015/8/15	32	28	0	停止中
2015/8/16	32	28	0	停止中
2015/8/17	31	28	0	停止中
2015/8/18	29	27	0	停止中
2015/8/19	28	25	0	停止中
2015/8/20	29	26	0	停止中
2015/8/21	31	28	0	停止中
2015/8/22	32	28	0	停止中
2015/8/23	31	28	0	停止中
2015/8/24	28	26	0	停止中
2015/8/25	29	27	0	停止中
2015/8/26	31	27	0	停止中
2015/8/27	32	28	0	停止中
2015/8/28	31	28	0	停止中
2015/8/29	30	27	0	停止中
2015/8/30	31	28	0	停止中
2015/8/31	31	28	0	停止中

月間の 総稼動時間	0 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃液類: 0 T/M
--------------	-------	------------------------	------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	採取場所	ばい煙量				ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	硫酸化物 m <sup>3</sup> (N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )		
			排ガス出口煙道	乾きガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	塩化水素 mg/Nm <sup>3</sup>				(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	