

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表 (2015年11月度)

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	大竹工場 エネルギー部

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2015/11/1								停止中
2015/11/2								停止中
2015/11/3								停止中
2015/11/4								停止中
2015/11/5								停止中
2015/11/6								停止中
2015/11/7								停止中
2015/11/8								停止中
2015/11/9								停止中
2015/11/10	870	810	100	14	38	190	183	
2015/11/11	882	866	66	26	38	190	183	
2015/11/12	887	858	65	3	29	189	186	
2015/11/13	866	796	123	11	26	189	184	廃液パーナータップ交換
2015/11/14	870	842	17	0	8	189	185	
2015/11/15	857	796	20	0	5	190	187	一部廃液燃焼停止
2015/11/16	853	809	60	5	21	190	186	
2015/11/17	883	825	24	0	8	188	183	
2015/11/18	921	848	4	0	1	189	182	
2015/11/19	925	917	8	0	4	191	187	
2015/11/20	927	913	8	0	4	192	188	
2015/11/21	923	888	13	0	4	192	189	
2015/11/22	915	873	3	0	1	192	187	
2015/11/23	947	905	5	0	1	191	188	
2015/11/24	958	885	4	0	0	191	186	
2015/11/25	958	937	7	3	5	190	187	
2015/11/26	975	912	14	7	9	189	185	
2015/11/27	956	852	20	9	15	187	183	
2015/11/28	930	892	15	7	11	188	185	
2015/11/29	922	869	31	7	12	188	185	
2015/11/30	966	917	15	2	9	188	186	
平均	914	867	30	5	12	190	185	

月間の総稼動時間	585 h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 720.0 T/M
----------	---------	--------------------	---------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	-	-	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度 ng-TEQ/Nm ³
	採取場所	Nm ³ /hr	Nm ³ /hr	g/Nm ³	mg/Nm ³				
	-	-	-	-	-	-			

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続計測結果	硫黄酸化物 平均値(ppm)	窒素酸化物 平均値(ppm)
	0.78	92.7

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、集じん器において連続的に常時除去している。