

## 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2016年4月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2016/4/1	1,230	1,225	3	3	3	227	63	
2016/4/2	1,231	1,225	3	3	3	225	63	
2016/4/3	1,227	1,223	3	3	3	222	63	
2016/4/4	1,221	1,216	6	1	3	218	62	
2016/4/5	1,226	1,221	1	1	1	233	63	
2016/4/6	1,228	1,224	1	1	1	228	63	
2016/4/7	1,224	1,219	2	1	2	227	63	
2016/4/8	1,222	1,216	4	1	2	232	63	
2016/4/9	1,223	1,218	2	1	1	226	63	
2016/4/10	1,225	1,219	2	1	1	215	62	
2016/4/11	1,229	1,223	1	0	0	227	62	
2016/4/12	1,228	1,221	1	0	1	213	62	
2016/4/13	1,222	1,217	2	1	2	219	62	
2016/4/14	1,225	1,212	3	1	2	225	63	
2016/4/15	1,253	1,243	1	0	1	221	63	
2016/4/16	1,245	1,236	8	1	2	213	61	
2016/4/17	1,254	1,246	2	1	2	225	62	
2016/4/18	1,234	1,225	1	1	1	233	62	
2016/4/19	1,249	1,239	2	1	1	230	62	
2016/4/20	1,237	1,229	2	1	2	234	63	
2016/4/21	1,248	1,230	2	2	2	230	63	
2016/4/22	1,240	1,237	3	2	2	225	64	
2016/4/23	1,228	1,223	3	2	2	217	63	
2016/4/24	1,223	1,217	3	2	2	223	63	
2016/4/25	1,229	1,224	10	2	3	225	62	
2016/4/26	1,216	1,213	3	3	3	209	62	
2016/4/27	1,208	1,205	3	3	3	215	62	
2016/4/28	1,196	1,193	3	2	3	210	61	
2016/4/29	1,199	1,197	2	1	2	206	61	
2016/4/30	1,180	1,176	2	2	2	200	61	
平均	1,227	1,220	3	1	2	222	62	

月間の総稼動時間	720h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 36.7T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	4月15日	4月25日		湿りガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所				4,970	0.002未満	23	0.002未満
煙道			乾きガス量 Nm <sup>3</sup> /hr 3900J					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎