

産業廃棄物焼却施設の維持管理計画

事業所名	(株)ダイセル新井工場
施設名	汚泥焼却施設

排ガス濃度(酸素12%換算)に関する事項

測定項目	法基準値	維持管理計画値	測定頻度に関する事項
はいじん	0.08g/Nm ³	0.08g/Nm ³	年2回測定
窒素酸化物(NOx)	250ppm以下	250ppm以下	年2回測定
硫黄酸化物(SOx)	K値規制17.5以下	330ppm以下	年2回測定
一酸化炭素(CO)	100ppm以下	100ppm以下	測定機器による常時監視
塩化水素(HCL)	700mg/Nm ³ 以下	700mg/Nm ³ 以下	年2回測定
ダイオキシン類濃度	1ng-TEQ/Nm ³ 以下	1ng-TEQ/Nm ³ 以下	年1回測定

施設の技術上の基準に関する事項

管理項目	法基準値	維持管理基準
燃焼室の燃焼ガスの温度	800℃以上	800℃以上
冷却塔出口ガス温度	200℃以下	200℃以下