

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2013年6月分)

事業所名	㈱ダイセル 新井工場
施設名	排水焼却施設
連絡先	新井工場 エネルギー

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2013/6/1	803	187	0	
2013/6/2	806	187	0	
2013/6/3	803	187	0	
2013/6/4	801	187	0	
2013/6/5	803	187	0	
2013/6/6	803	187	0	
2013/6/7	803	187	0	
2013/6/8	803	187	0	
2013/6/9	803	187	0	
2013/6/10	803	187	0	
2013/6/11	800	187	0	
2013/6/12	802	187	0	
2013/6/13	802	187	0	
2013/6/14	801	187	0	
2013/6/15	801	187	0	
2013/6/16	801	187	0	
2013/6/17	801	187	0	
2013/6/18	801	187	0	
2013/6/19	801	187	0	
2013/6/20	801	187	0	
2013/6/21	801	187	0	
2013/6/22	801	187	0	
2013/6/23	801	187	0	
2013/6/24	801	187	0	
2013/6/25	801	187	0	
2013/6/26	801	187	0	
2013/6/27	802	187	0	
2013/6/28	802	187	0	
2013/6/29	801	187	0	
2013/6/30	802	187	0	

月間の 総稼動時間	720 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃液: 340.8 T/M
--------------	---------	------------------------	---------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
			湿りガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	硫酸化合物 m3(N)/h	窒素化合物 ppm	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所		乾きガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	塩化水素 mg/Nm <sup>3</sup>			※ 測定は、年1回
	煙突						