産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2014年7月分）

事業所名	㈱ダイセル　新井工場
施設名	排水燃焼施設
連絡先	新井工場　エネルギー

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度　℃	ガス冷出口ガス温度　℃	排ガス中のCO濃度　ppm	備考
2014/7/1	803	186	0	
2014/7/2	802	186	0	
2014/7/3	802	186	0	
2014/7/4	801	186	0	
2014/7/5	802	186	0	
2014/7/6	391	157	0	定期点検の為停止操作中
2014/7/7	51	46	1	定期点検で停止
2014/7/8	33	29	0	定期点検で停止
2014/7/9	32	29	0	定期点検で停止
2014/7/10	29	30	0	定期点検で停止
2014/7/11	29	29	0	定期点検で停止
2014/7/12	29	27	0	定期点検で停止
2014/7/13	29	27	0	定期点検で停止
2014/7/14	29	27	0	定期点検で停止
2014/7/15	29	28	1	定期点検で停止
2014/7/16	29	28	1	定期点検で停止
2014/7/17	29	28	1	定期点検で停止
2014/7/18	29	26	0	定期点検で停止
2014/7/19	29	25	0	定期点検で停止
2014/7/20	29	25	0	定期点検で停止
2014/7/21	29	26	0	定期点検で停止
2014/7/22	29	27	1	定期点検で停止
2014/7/23	30	28	0	定期点検で停止
2014/7/24	29	27	0	定期点検で停止
2014/7/25	29	27	0	定期点検で停止
2014/7/26	32	29	0	定期点検で停止
2014/7/27	32	29	0	運転停止中
2014/7/28	27	25	0	運転停止中
2014/7/29	27	25	0	運転停止中
2014/7/30	30	27	0	運転停止中
2014/7/31	31	28	0	運転停止中

月間の総稼動時間	132　h/M		月間の廃棄物（焼却物の種類及び数量	廃液類：　61.5 T／M

排ガスの分析結果	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm³/hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm³	排ガス（ng-TEQ/Nm³）
								（ng-TEQ/Nm3）
	採取場所			乾きガス量 Nm³/hr	塩化水素 mg/Nm³			
	排ガス出口煙道							