

2022 年 11 月 8 日

株式会社ダイセル

大竹工場における火災事故について（第三報・鎮火確認）

2022 年 11 月 7 日 11 時 34 分頃発生した弊社大竹工場での火災事故は、本日 8 時 50 分鎮火が確認されました。

近隣住民の皆様、関係各位に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

本日 10 時現在で判明しております内容は、下記のとおりです。

記

※下線部以外既出の情報です。

1. 発生場所

広島県大竹市東栄 2-1-4

株式会社ダイセル 大竹工場 6 号ボイラー石炭サイロへの石炭供給用エレベーター

2. 発生日時

11 月 7 日（月）11 時 34 分頃

3. 発生経緯

11 月 7 日（月） 11 時 34 分頃 6 号ボイラー石炭サイロのバケットエレベーターの穴あけ補修中に火災発生。

11 時 45 分頃 公設消防に連絡。

12 時 01 分頃 公設消防が到着。

17 時 45 分 鎮圧確認。

11 月 8 日（火） 8 時 50 分 鎮火確認。

4. 被害状況（現段階）

・人的被害

これまでに人的被害は確認されておりません。

・物的被害

現在調査中です。

5. 工場構外への影響

現時点で、有害物質の工場構外への漏洩はありません。

6. 操業状況

当該工場は年1回の定期修理中のため、他のプラントは停止中です。

7. 製品供給への影響

現在調査中です。個々の製品に関しては各営業部にお問い合わせください。

8. 原因と対策

関係ご当局による調査中であり、弊社として調査に全面的に協力しております。

現時点では、石炭供給用エレベーターの溶接補修作業中に、エレベーター内の石炭残渣に溶接火花が燃え移った可能性が高いと推定しております。

弊社におきましても、事故対策本部を設置し、事故原因究明等を全力で進めてまいります。

事故原因が判明次第、関係ご当局のご指導を仰ぎつつ、適切な対策を実施する予定です。

9. 業績への影響

現在調査中です。

業績への重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ダイセル

IR・広報室

TEL : 03-6711-8121

Mail : public_relations2@jp.daicel.com