

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2012年6月分)

| | |
|------|---------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 新井工場 |
| 施設名 | 排水焼却炉 |
| 連絡先 | エネルギー室 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | |
|-----------|-----------|--------------|---------------|----|
| | 燃焼ガス温度 °C | ガス冷出口ガス温度 °C | 排ガス中のCO濃度 ppm | 備考 |
| 2012/6/1 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/2 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/3 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/4 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/5 | 803 | 189 | 0 | |
| 2012/6/6 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/7 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/8 | 803 | 189 | 0 | |
| 2012/6/9 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/10 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/11 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/12 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/13 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/14 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/15 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/16 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/17 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/18 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/19 | 802 | 189 | 0 | |
| 2012/6/20 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/21 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/22 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/23 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/24 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/25 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/26 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/27 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/28 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/29 | 801 | 189 | 0 | |
| 2012/6/30 | 801 | 189 | 0 | |

| | | | |
|--------------|---------|------------------------|---------------|
| 月間の 総稼動時間 | 720 h/M | 月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量 | 廃液類: 392.4T/M |
|--------------|---------|------------------------|---------------|

| 排ガスの 分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 | | ばい煙濃度 | | ダイオキシン類濃度 |
|--------------|---------|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | 湿りガス量 Nm ³ /hr | 硫酸化合物 m ³ (N)/h | 窒素酸化物 ppm | ばいじん g/Nm ³ | 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) |
| | 採取場所 | | 乾きガス量 Nm ³ /hr | 塩化水素 mg/Nm ³ | | | ※ 測定は、年1回 |
| | 排ガス出口煙道 | | | | | | |

※ ばい煙測定は、2ヶ月毎