

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2013年5月分)

事業所名	㈱ダイセル 新井工場
施設名	排水焼却施設
連絡先	新井工場 エネルギー

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2013/5/1	802	188	0	
2013/5/2	802	188	0	
2013/5/3	801	188	0	
2013/5/4	802	188	0	
2013/5/5	802	188	0	
2013/5/6	802	188	0	
2013/5/7	801	188	0	
2013/5/8	802	188	0	
2013/5/9	802	188	0	
2013/5/10	803	188	0	
2013/5/11	802	188	0	
2013/5/12	802	188	0	
2013/5/13	803	188	0	
2013/5/14	803	188	0	
2013/5/15	803	188	0	
2013/5/16	803	188	0	
2013/5/17	802	188	0	
2013/5/18	803	188	0	
2013/5/19	803	188	1	
2013/5/20	803	188	0	
2013/5/21	274	132	25	定期点検の為
2013/5/22	53	41	0	定期点検の為
2013/5/23	73	64	0	定期点検の為
2013/5/24	720	188	1	定期点検の為
2013/5/25	803	187	0	
2013/5/26	803	187	0	
2013/5/27	804	187	0	
2013/5/28	803	187	0	
2013/5/29	802	187	0	
2013/5/30	803	187	0	
2013/5/31	801	187	0	

月間の 総稼動時間	691 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃液: 255.4 T/M
--------------	---------	------------------------	---------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
			湿りガス量 Nm ³ /hr	硫酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所		乾きガス量 Nm ³ /hr	塩化水素 mg/Nm ³			※ 測定は、年1回
	煙突						