

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2025年9月）

| | |
|------|---------------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場 |
| 施設名 | 熱媒加熱炉 |
| 連絡先 | 生産部第1室 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | | | | | 備考 |
|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----|-----|------------|----|----|
| | 燃焼ガス温度 °C | | 排ガス中の CO濃度 ppm(時間平均値) | | | 集塵機ガス温度 °C | | |
| | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 入口 | 出口 | |
| 2025/9/1 | 1,092 | 1,067 | 1 | 0 | 0 | 217 | 64 | |
| 2025/9/2 | 1,117 | 1,067 | 1 | 1 | 1 | 218 | 64 | |
| 2025/9/3 | 1,071 | 916 | 2 | 1 | 1 | 217 | 64 | |
| 2025/9/4 | 1,004 | 953 | 1 | 1 | 1 | 217 | 63 | |
| 2025/9/5 | 1,135 | 975 | 2 | 0 | 1 | 216 | 63 | |
| 2025/9/6 | 1,158 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 219 | 64 | |
| 2025/9/7 | 1,149 | 1,128 | 1 | 0 | 1 | 216 | 64 | |
| 2025/9/8 | 1,149 | 1,123 | 1 | 1 | 1 | 218 | 64 | |
| 2025/9/9 | 1,153 | 1,127 | 2 | 1 | 1 | 217 | 64 | |
| 2025/9/10 | 1,161 | 1,138 | 1 | 1 | 1 | 206 | 64 | |
| 2025/9/11 | 1,170 | 1,149 | 1 | 1 | 1 | 204 | 64 | |
| 2025/9/12 | 1,165 | 1,145 | 1 | 1 | 1 | 204 | 64 | |
| 2025/9/13 | 1,155 | 1,142 | 1 | 1 | 1 | 205 | 64 | |
| 2025/9/14 | 1,156 | 1,143 | 2 | 1 | 1 | 205 | 64 | |
| 2025/9/15 | 1,160 | 1,149 | 2 | 1 | 1 | 204 | 64 | |
| 2025/9/16 | 1,159 | 1,141 | 1 | 1 | 1 | 207 | 64 | |
| 2025/9/17 | 1,180 | 1,053 | 19 | 1 | 3 | 207 | 63 | |
| 2025/9/18 | 1,068 | 1,047 | 1 | 0 | 0 | 205 | 63 | |
| 2025/9/19 | 1,072 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 204 | 63 | |
| 2025/9/20 | 1,053 | 1,031 | 1 | 0 | 0 | 207 | 63 | |
| 2025/9/21 | 1,087 | 1,058 | 1 | 0 | 0 | 208 | 62 | |
| 2025/9/22 | 1,081 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 208 | 63 | |
| 2025/9/23 | 1,093 | 1,058 | 2 | 1 | 1 | 210 | 63 | |
| 2025/9/24 | 1,080 | 1,047 | 2 | 2 | 2 | 215 | 63 | |
| 2025/9/25 | 1,060 | 1,008 | 2 | 2 | 2 | 219 | 63 | |
| 2025/9/26 | 1,060 | 1,021 | 3 | 2 | 2 | 221 | 63 | |
| 2025/9/27 | 1,057 | 1,031 | 2 | 1 | 1 | 225 | 63 | |
| 2025/9/28 | 1,020 | 994 | 2 | 1 | 2 | 225 | 63 | |
| 2025/9/29 | 1,021 | 998 | 2 | 1 | 2 | 226 | 63 | |
| 2025/9/30 | 1,015 | 978 | 1 | 1 | 1 | 221 | 63 | |
| 平均 | 1,103 | 1,065 | 2 | 1 | 1 | 213 | 63 | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|------------|
| 月間の総稼動時間 | 720h/M | 月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量 | 廃油:22.5T/M |
|----------|--------|--------------------|------------|

| 排ガスの分析結果 (酸素4%換算値) | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 Nm ³ /hr | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 | |
|-----------------------|------|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | 湿りガス量 Nm ³ /hr | 硫黄酸化物 m3(N)/h | 窒素酸化物 ppm | ばいじん g/Nm ³ | 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) |
| | 採取場所 | | | 乾きガス量 Nm ³ /hr | | | | ※ 測定は、年1回 |
| | 煙道 | | | | | | | |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎