

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2026年6月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 ℃		排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 ℃		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2026/6/1	—	—	—	—	—	—	—	
2026/6/2	1,084	949	28	0	5	180	58	8:00熱媒加熱炉稼働
2026/6/3	1,084	1,056	1	0	1	204	62	
2026/6/4	1,085	1,059	0	0	0	203	62	
2026/6/5	1,096	1,083	0	0	0	205	63	
2026/6/6	1,110	1,084	2	0	0	209	63	
2026/6/7	1,088	1,064	2	0	0	211	63	
2026/6/8	1,088	1,035	0	0	0	218	63	
2026/6/9	1,042	1,020	2	0	1	217	63	
2026/6/10	1,000	982	2	0	0	218	63	
2026/6/11	1,026	944	3	0	1	218	63	
2026/6/12	951	931	1	0	1	218	63	
2026/6/13	1,055	932	2	1	1	222	63	
2026/6/14	1,115	1,072	1	1	1	219	63	
2026/6/15	1,084	1,060	1	0	1	221	63	
2026/6/16	1,044	1,030	2	1	1	225	64	
2026/6/17	1,042	1,015	2	1	1	226	64	
2026/6/18	1,028	989	2	1	2	227	64	
2026/6/19	994	974	2	2	2	228	64	
2026/6/20	999	967	3	2	3	227	64	
2026/6/21	1,009	980	3	1	2	226	63	
2026/6/22	993	972	2	1	1	223	63	
2026/6/23	981	957	1	1	1	224	63	
2026/6/24	961	946	1	1	1	226	63	
2026/6/25	929	895	2	1	2	227	63	
2026/6/26	934	901	2	2	2	227	63	
2026/6/27	937	897	2	1	2	222	63	
2026/6/28	937	912	2	1	2	225	63	
2026/6/29	933	908	2	1	2	224	63	
2026/6/30	933	908	1	1	1	226	64	
平均	1,019	983	3	1	1	219	63	

月間の 総稼動時間	696h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油： 34.2T／M
--------------	--------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
								※ 測定は、年1回
	採取場所			乾きガス量 Nm ³ /hr				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎