

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2026年7月）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場 |
| 施設名  | 熱媒加熱炉               |
| 連絡先  | 生産部第1室              |

| 測定年月日     | 測定項目     |     |                        |     |     |           |    | 備考           |
|-----------|----------|-----|------------------------|-----|-----|-----------|----|--------------|
|           | 燃焼ガス温度 ℃ |     | 排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値) |     |     | 集塵機ガス温度 ℃ |    |              |
|           | 最大値      | 最小値 | 最大値                    | 最小値 | 平均値 | 入口        | 出口 |              |
| 2026/7/1  | 929      | 903 | 2                      | 1   | 2   | 227       | 64 |              |
| 2026/7/2  | 960      | 908 | 2                      | 1   | 2   | 229       | 63 |              |
| 2026/7/3  | 959      | 923 | 1                      | 1   | 1   | 224       | 63 |              |
| 2026/7/4  | 954      | 921 | 1                      | 1   | 1   | 224       | 63 |              |
| 2026/7/5  | 928      | 903 | 2                      | 1   | 2   | 228       | 64 |              |
| 2026/7/6  | 949      | 907 | 2                      | 1   | 2   | 231       | 64 |              |
| 2026/7/7  | 941      | 892 | 1                      | 1   | 1   | 223       | 64 |              |
| 2026/7/8  | 918      | 893 | 1                      | 1   | 1   | 220       | 63 |              |
| 2026/7/9  | 933      | 903 | 1                      | 1   | 1   | 217       | 63 |              |
| 2026/7/10 | 931      | 898 | 2                      | 1   | 2   | 220       | 64 |              |
| 2026/7/11 | 948      | 911 | 2                      | 2   | 2   | 219       | 64 |              |
| 2026/7/12 | 969      | 916 | 2                      | 2   | 2   | 219       | 64 |              |
| 2026/7/13 | 1,016    | 963 | 3                      | 1   | 2   | 214       | 64 |              |
| 2026/7/14 | 998      | 963 | 2                      | 1   | 1   | 220       | 64 |              |
| 2026/7/15 | 987      | 955 | 1                      | 1   | 1   | 211       | 64 |              |
| 2026/7/16 | 1,003    | 965 | 6                      | 1   | 1   | 204       | 63 |              |
| 2026/7/17 | 999      | 951 | 1                      | 1   | 1   | 213       | 63 |              |
| 2026/7/18 | 960      | 943 | 2                      | 1   | 2   | 208       | 63 |              |
| 2026/7/19 | 970      | 950 | 2                      | 2   | 2   | 207       | 64 |              |
| 2026/7/20 | 1,002    | 972 | 2                      | 1   | 2   | 204       | 64 |              |
| 2026/7/21 | 1,006    | 959 | 2                      | 1   | 2   | 206       | 64 |              |
| 2026/7/22 | 1,029    | 993 | 2                      | 1   | 1   | 227       | 65 |              |
| 2026/7/23 | 1,034    | 999 | 2                      | 1   | 1   | 226       | 65 |              |
| 2026/7/24 | 1,026    | 507 | 25                     | 1   | 5   | 168       | 62 | 19:00熱媒加熱炉停止 |
| 2026/7/25 | 48       | 42  | 0                      | 0   | 0   | 45        | 39 |              |
| 2026/7/26 | 43       | 37  | 0                      | 0   | 0   | 37        | 35 |              |
| 2026/7/27 | 40       | 34  | 0                      | 0   | 0   | 35        | 34 |              |
| 2026/7/28 | 39       | 32  | 0                      | 0   | 0   | 32        | 32 |              |
| 2026/7/29 | 36       | 31  | 0                      | 0   | 0   | 31        | 32 |              |
| 2026/7/30 | 37       | 32  | 0                      | 0   | 0   | 32        | 33 |              |
| 2026/7/31 | 38       | 33  | 0                      | 0   | 0   | 33        | 34 |              |
| 平均        | 762      | 717 | 2                      | 1   | 1   | 175       | 57 |              |

|              |        |                        |             |
|--------------|--------|------------------------|-------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 563h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃油： 32.8T／M |
|--------------|--------|------------------------|-------------|

| 排ガスの<br>分析結果<br>(酸素4%換算値) | 採取日  | 報告日 |  | ばい煙量                         | ばい煙濃度            |              |                           | ダイオキシン類濃度                    |
|---------------------------|------|-----|--|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|                           |      |     |  | 湿りガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr | 硫黄酸化物<br>m3(N)/h | 窒素酸化物<br>ppm | ばいじん<br>g/Nm <sup>3</sup> | 排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           | ※ 測定は、年1回                    |
|                           | 採取場所 |     |  | 乾きガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr |                  |              |                           |                              |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           |                              |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           |                              |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎