

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2026年8月）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場 |
| 施設名  | 熱媒加熱炉               |
| 連絡先  | 生産部第1室              |

| 測定年月日     | 測定項目     |       |                        |     |     |           |    | 備考           |
|-----------|----------|-------|------------------------|-----|-----|-----------|----|--------------|
|           | 燃焼ガス温度 ℃ |       | 排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値) |     |     | 集塵機ガス温度 ℃ |    |              |
|           | 最大値      | 最小値   | 最大値                    | 最小値 | 平均値 | 入口        | 出口 |              |
| 2026/8/1  | 37       | 33    | 0                      | 0   | 0   | 33        | 34 |              |
| 2026/8/2  | 39       | 34    | 0                      | 0   | 0   | 34        | 36 |              |
| 2026/8/3  | 39       | 33    | 0                      | 0   | 0   | 34        | 35 |              |
| 2026/8/4  | 37       | 31    | 0                      | 0   | 0   | 32        | 33 |              |
| 2026/8/5  | 38       | 33    | 0                      | 0   | 0   | 34        | 35 |              |
| 2026/8/6  | 40       | 34    | 0                      | 0   | 0   | 34        | 35 |              |
| 2026/8/7  | 40       | 32    | 0                      | 0   | 0   | 33        | 34 |              |
| 2026/8/8  | 38       | 32    | 0                      | 0   | 0   | 33        | 34 |              |
| 2026/8/9  | 36       | 32    | 0                      | 0   | 0   | 32        | 33 |              |
| 2026/8/10 | 38       | 31    | 0                      | 0   | 0   | 31        | 32 |              |
| 2026/8/11 | 36       | 30    | 0                      | 0   | 0   | 30        | 31 |              |
| 2026/8/12 | 1,069    | 913   | 43                     | 1   | 5   | 183       | 59 | 11:00熱媒加熱炉稼働 |
| 2026/8/13 | 1,072    | 1,051 | 1                      | 0   | 1   | 213       | 63 |              |
| 2026/8/14 | 1,065    | 969   | 5                      | 0   | 1   | 212       | 64 |              |
| 2026/8/15 | 992      | 972   | 1                      | 1   | 1   | 210       | 63 |              |
| 2026/8/16 | 987      | 965   | 1                      | 0   | 1   | 211       | 63 |              |
| 2026/8/17 | 1,151    | 1,044 | 2                      | 0   | 1   | 205       | 63 |              |
| 2026/8/18 | 1,161    | 1,153 | 1                      | 1   | 1   | 206       | 64 |              |
| 2026/8/19 | 1,167    | 1,154 | 1                      | 1   | 1   | 208       | 64 |              |
| 2026/8/20 | 1,157    | 1,141 | 4                      | 1   | 1   | 213       | 64 |              |
| 2026/8/21 | 1,140    | 1,098 | 7                      | 1   | 2   | 217       | 64 |              |
| 2026/8/22 | 1,116    | 1,079 | 2                      | 2   | 2   | 214       | 64 |              |
| 2026/8/23 | 1,099    | 1,082 | 2                      | 2   | 2   | 208       | 64 |              |
| 2026/8/24 | 1,103    | 1,078 | 2                      | 1   | 2   | 208       | 64 |              |
| 2026/8/25 | 1,104    | 1,081 | 2                      | 1   | 1   | 216       | 64 |              |
| 2026/8/26 | 1,085    | 1,069 | 2                      | 1   | 2   | 222       | 65 |              |
| 2026/8/27 | 1,076    | 1,061 | 2                      | 1   | 2   | 219       | 64 |              |
| 2026/8/28 | 1,088    | 1,071 | 2                      | 1   | 2   | 221       | 64 |              |
| 2026/8/29 | 1,094    | 1,078 | 2                      | 1   | 2   | 224       | 65 |              |
| 2026/8/30 | 1,107    | 1,075 | 3                      | 1   | 2   | 227       | 65 |              |
| 2026/8/31 | 1,088    | 1,066 | 2                      | 1   | 2   | 228       | 64 |              |
| 平均        | 721      | 695   | 3                      | 1   | 1   | 149       | 53 |              |

|              |        |                        |             |
|--------------|--------|------------------------|-------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 477h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃油： 16.7T／M |
|--------------|--------|------------------------|-------------|

| 排ガスの<br>分析結果<br>(酸素4%換算値) | 採取日  | 報告日 |  | ばい煙量                         | ばい煙濃度            |              |                           | ダイオキシン類濃度                    |
|---------------------------|------|-----|--|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|                           |      |     |  | 湿りガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr | 硫黄酸化物<br>m3(N)/h | 窒素酸化物<br>ppm | ばいじん<br>g/Nm <sup>3</sup> | 排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           | ※ 測定は、年1回                    |
|                           | 採取場所 |     |  | 乾きガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr |                  |              |                           |                              |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           |                              |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎