

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2026年8月度）

|      |                |
|------|----------------|
| 事業所名 | 株式会社 ダイセル 大竹工場 |
| 施設名  | 廃棄物焼却炉(5号焼却炉)  |
| 連絡先  | 生産部 エネルギー室     |

| 測定年月日     | 測定項目      |       |                 |     |     |              |     |    |
|-----------|-----------|-------|-----------------|-----|-----|--------------|-----|----|
|           | 燃焼ガス温度 °C |       | 排ガス中の C O濃度 ppm |     |     | 集塵機流入ガス温度 °C |     | 備考 |
|           | 最大値       | 最小値   | 最大値             | 最小値 | 平均値 | 最大値          | 最小値 |    |
| 2026/8/1  | 1,100     | 1,035 | 0               | 0   | 0   | 189          | 184 |    |
| 2026/8/2  | 1,074     | 1,041 | 0               | 0   | 0   | 188          | 184 |    |
| 2026/8/3  | 1,032     | 988   | 1               | 0   | 0   | 189          | 184 |    |
| 2026/8/4  | 1,031     | 961   | 1               | 0   | 0   | 186          | 172 |    |
| 2026/8/5  | 1,048     | 968   | 0               | 0   | 0   | 186          | 182 |    |
| 2026/8/6  | 1,039     | 1,022 | 0               | 0   | 0   | 187          | 182 |    |
| 2026/8/7  | 1,029     | 945   | 46              | 0   | 2   | 187          | 177 |    |
| 2026/8/8  | 965       | 942   | 0               | 0   | 0   | 186          | 178 |    |
| 2026/8/9  | 961       | 952   | 0               | 0   | 0   | 187          | 184 |    |
| 2026/8/10 | 993       | 956   | 0               | 0   | 0   | 188          | 184 |    |
| 2026/8/11 | 988       | 973   | 0               | 0   | 0   | 187          | 185 |    |
| 2026/8/12 | 979       | 937   | 6               | 0   | 0   | 187          | 184 |    |
| 2026/8/13 | 963       | 937   | 0               | 0   | 0   | 187          | 181 |    |
| 2026/8/14 | 962       | 938   | 0               | 0   | 0   | 186          | 178 |    |
| 2026/8/15 | 976       | 943   | 0               | 0   | 0   | 188          | 185 |    |
| 2026/8/16 | 989       | 940   | 0               | 0   | 0   | 188          | 184 |    |
| 2026/8/17 | 992       | 972   | 0               | 0   | 0   | 189          | 186 |    |
| 2026/8/18 | 990       | 917   | 0               | 0   | 0   | 190          | 178 |    |
| 2026/8/19 | 929       | 895   | 3               | 0   | 0   | 189          | 183 |    |
| 2026/8/20 | 954       | 896   | 0               | 0   | 0   | 190          | 183 |    |
| 2026/8/21 | 918       | 898   | 0               | 0   | 0   | 188          | 185 |    |
| 2026/8/22 | 942       | 903   | 6               | 0   | 1   | 189          | 184 |    |
| 2026/8/23 | 948       | 919   | 0               | 0   | 0   | 189          | 184 |    |
| 2026/8/24 | 942       | 910   | 1               | 0   | 0   | 190          | 182 |    |
| 2026/8/25 | 934       | 897   | 1               | 0   | 1   | 190          | 181 |    |
| 2026/8/26 | 933       | 905   | 1               | 0   | 0   | 189          | 185 |    |
| 2026/8/27 | 924       | 887   | 0               | 0   | 0   | 188          | 180 |    |
| 2026/8/28 | 925       | 862   | 1               | 0   | 0   | 190          | 183 |    |
| 2026/8/29 | 928       | 882   | 1               | 0   | 0   | 190          | 181 |    |
| 2026/8/30 | 963       | 904   | 2               | 0   | 0   | 189          | 183 |    |
| 2026/8/31 | 928       | 862   | 21              | 0   | 2   | 189          | 180 |    |
| 平均        | 977       | 935   | 3               | 0   | 0   | 188          | 182 |    |

|              |         |                        |              |
|--------------|---------|------------------------|--------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 744 h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃油： 1225 T/M |
|--------------|---------|------------------------|--------------|

| 排ガスの<br>分析結果 | 採取日     | 報告日    | ばい煙量   |        | ばい煙濃度 |        | ダイオキシン類濃度 |     |            |
|--------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|-----|------------|
|              | R8.8.25 | R8.9.8 | 湿りガス量  | 乾きガス量  | ばいじん  | 塩化水素   | 採取日       | 報告日 | 排ガス中濃度     |
|              | 採取場所    |        | Nm³/hr | Nm³/hr | g/Nm³ | mg/Nm³ | -         | -   | ng-TEQ/Nm³ |
|              | 排ガス煙道   |        | 18,000 | 16,000 | 0.007 | -      |           |     | -          |

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 排ガスの連続<br>計測結果 | 硫黄酸化物<br>平均値(ppm) | 窒素酸化物<br>平均値(ppm) |
|                | 欠測                | 90.6              |

硫黄酸化物濃度連続測定値については、計測器の不調により欠測とした。なお、修繕完了までの間は、手分析(1回／2か月)により硫黄酸化物濃度を確認する。※次回手分析は9月に実施予定。