# 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2026年9月度）

| | |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社　ダイセル　　大竹工場 |
| 施設名 | 廃棄物焼却炉（5号焼却炉） |
| 連絡先 | 生産部　エネルギー室 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 燃焼ガス温度　℃ | | 排ガス中の　ＣＯ濃度　ppm | | | 集塵機流入ガス温度 ℃ | | |
| | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | |
| 2026/9/1 | 946 | 900 | 1 | 0 | 0 | 189 | 181 | |
| 2026/9/2 | 930 | 899 | 2 | 0 | 0 | 188 | 180 | |
| 2026/9/3 | 921 | 859 | 10 | 0 | 1 | 188 | 180 | |
| 2026/9/4 | 908 | 829 | 13 | 0 | 2 | 185 | 172 | |
| 2026/9/5 | 895 | 831 | 3 | 0 | 0 | 185 | 165 | |
| 2026/9/6 | 893 | 829 | 30 | 0 | 1 | 186 | 174 | |
| 2026/9/7 | 929 | 866 | 4 | 0 | 1 | 188 | 182 | |
| 2026/9/8 | 921 | 895 | 4 | 0 | 1 | 186 | 182 | |
| 2026/9/9 | 914 | 902 | 7 | 0 | 3 | 187 | 184 | |
| 2026/9/10 | 916 | 883 | 5 | 0 | 1 | 187 | 183 | |
| 2026/9/11 | 896 | 867 | 2 | 0 | 0 | 188 | 182 | |
| 2026/9/12 | 906 | 864 | 0 | 0 | 0 | 188 | 183 | |
| 2026/9/13 | 924 | 878 | 0 | 0 | 0 | 188 | 184 | |
| 2026/9/14 | 943 | 886 | 2 | 0 | 0 | 187 | 177 | |
| 2026/9/15 | 899 | 839 | 8 | 0 | 1 | 187 | 172 | |
| 2026/9/16 | 924 | 851 | 9 | 0 | 0 | 187 | 171 | |
| 2026/9/17 | 906 | 855 | 1 | 0 | 0 | 186 | 176 | |
| 2026/9/18 | 878 | 846 | 1 | 0 | 0 | 185 | 176 | |
| 2026/9/19 | 886 | 849 | 0 | 0 | 0 | 187 | 181 | |
| 2026/9/20 | 887 | 835 | 15 | 0 | 1 | 186 | 180 | |
| 2026/9/21 | 943 | 862 | 0 | 0 | 0 | 187 | 184 | |
| 2026/9/22 | 938 | 849 | 0 | 0 | 0 | 187 | 174 | |
| 2026/9/23 | 885 | 843 | 0 | 0 | 0 | 177 | 167 | |
| 2026/9/24 | 908 | 848 | 14 | 0 | 2 | 187 | 175 | |
| 2026/9/25 | 872 | 842 | 6 | 0 | 1 | 185 | 174 | |
| 2026/9/26 | 865 | 822 | 0 | 0 | 0 | 182 | 165 | |
| 2026/9/27 | 845 | 827 | 0 | 0 | 0 | 171 | 162 | |
| 2026/9/28 | 869 | 828 | 0 | 0 | 0 | 185 | 169 | |
| 2026/9/29 | 906 | 846 | 0 | 0 | 0 | 188 | 184 | |
| 2026/9/30 | | | | | | | | 停止中 |
| | | | | | | | | |
| 平均 | 905 | 856 | 5 | 0 | 1 | 186 | 177 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 月間の<br>総稼動時間 | 709　h/M | 月間の廃棄物（焼却物）<br>の種類及び数量 | 廃油：　1145　T／M |

| 排ガスの<br>分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 | | ばい煙濃度 | | ダイオキシン類濃度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R8.9.7 | R8.9.18 | 湿りガス量 | 乾きガス量 | ばいじん | 塩化水素 | 採取日 | 報告日 | 排ガス中濃度 |
| | 採取場所 | | $Nm^3/hr$ | $Nm^3/hr$ | $g/Nm^3$ | $mg/Nm^3$ | － | － | $ng-TEQ/Nm^3$ |
| | 排ガス煙道 | | 17,600 | 15,900 | － | － | | | － |

測定は年6回 測定は年2回　　測定は年1回

| 排ガスの連続<br>計測結果 | 硫黄酸化物<br>平均値(ppm) | 窒素酸化物<br>平均値(ppm) |
|---|---|---|
| | 欠測 | 99.8 |

硫黄酸化物濃度連続測定値については、計測器の不調により欠測とした。なお、修繕完了までの間は手分析により硫黄酸化物濃度を確認しており、結果は従来と同等レベルである。手分析による硫黄酸化物濃度は0.5ppm未満であった。