

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2012年4月分)

事業所名	株式会社ダイセル 新井工場
施設名	排水焼却炉
連絡先	エネルギー室

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2012/4/1	802	189	0	
2012/4/2	802	189	0	
2012/4/3	801	189	0	
2012/4/4	801	189	0	
2012/4/5	801	189	0	
2012/4/6	801	189	0	
2012/4/7	802	189	0	
2012/4/8	802	189	0	
2012/4/9	802	189	0	
2012/4/10	804	189	0	
2012/4/11	806	189	0	
2012/4/12	802	189	0	
2012/4/13	807	189	0	
2012/4/14	806	189	0	
2012/4/15	803	189	0	
2012/4/16	802	189	0	
2012/4/17	802	189	0	
2012/4/18	803	189	0	
2012/4/19	800	189	0	
2012/4/20	802	189	0	
2012/4/21	802	189	0	
2012/4/22	802	189	0	
2012/4/23	802	189	0	
2012/4/24	802	189	0	
2012/4/25	801	189	0	
2012/4/26	802	189	0	
2012/4/27	804	189	0	
2012/4/28	802	188	0	
2012/4/29	802	187	0	
2012/4/30	802	187	0	

月間の 総稼動時間	720 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃液類: 378.6T/M
--------------	---------	------------------------	---------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
			湿りガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	硫酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所		乾きガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	塩化水素 mg/Nm <sup>3</sup>			※ 測定は、年1回
	排ガス出口煙道						

※ ばい煙測定は、2ヶ月毎