

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2012年7月分)

事業所名	株式会社ダイセル 新井工場
施設名	排水焼却炉
連絡先	エネルギー室

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2012/7/1	801	189	0	
2012/7/2	801	189	0	
2012/7/3	801	189	0	
2012/7/4	802	189	0	
2012/7/5	802	189	0	
2012/7/6	805	189	0	
2012/7/7	798	189	0	
2012/7/8	216	132	17	停止操作中
2012/7/9	定期点検の為、停止中			
2012/7/10				
2012/7/11				
2012/7/12				
2012/7/13				
2012/7/14				
2012/7/15				
2012/7/16				
2012/7/17				
2012/7/18				
2012/7/19				
2012/7/20				
2012/7/21				
2012/7/22				
2012/7/23				
2012/7/24				
2012/7/25				
2012/7/26				
2012/7/27				
2012/7/28				
2012/7/29				
2012/7/30				
2012/7/31				

月間の総稼動時間	204 h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃液類: 86.0T/M
----------	---------	--------------------	--------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
	7月2日	7月23日	湿りガス量 Nm ³ /hr	硫酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所 排ガス出口煙道	20,800	0.014未満	83	0.01	※ 測定は、年1回	
	乾きガス量 Nm ³ /hr	塩化水素 mg/Nm ³					
	14,600	4未満					

※ ばい煙測定は、2ヶ月毎