

## 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表 (2012年7月度)

|      |                |
|------|----------------|
| 事業所名 | 株式会社 ダイセル 大竹工場 |
| 施設名  | 廃棄物焼却炉(5号焼却炉)  |
| 連絡先  | 大竹工場 エネルギー部    |

| 測定年月日     | 測定項目      |       |                |     |     |              |     | 備考  |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|           | 燃焼ガス温度 °C |       | 排ガス中の CO濃度 ppm |     |     | 集塵機流入ガス温度 °C |     |     |
|           | 最大値       | 最小値   | 最大値            | 最小値 | 平均値 | 最大値          | 最小値 |     |
| 2012/7/1  | 1,149     | 1,121 | 0              | 0   | 0   | 193          | 188 |     |
| 2012/7/2  | 1,152     | 1,123 | 0              | 0   | 0   | 193          | 188 |     |
| 2012/7/3  | 1,149     | 1,117 | 0              | 0   | 0   | 193          | 180 |     |
| 2012/7/4  | 1,143     | 1,136 | 0              | 0   | 0   | 192          | 187 |     |
| 2012/7/5  | 1,141     | 1,125 | 0              | 0   | 0   | 193          | 186 |     |
| 2012/7/6  | 1,171     | 1,136 | 0              | 0   | 0   | 192          | 177 |     |
| 2012/7/7  | 1,180     | 1,152 | 0              | 0   | 0   | 191          | 184 |     |
| 2012/7/8  | 1,179     | 1,155 | 0              | 0   | 0   | 192          | 184 |     |
| 2012/7/9  | 1,177     | 1,154 | 0              | 0   | 0   | 192          | 186 |     |
| 2012/7/10 | 1,170     | 1,158 | 0              | 0   | 0   | 192          | 186 |     |
| 2012/7/11 | 1,192     | 1,132 | 0              | 0   | 0   | 192          | 184 |     |
| 2012/7/12 | 1,210     | 1,131 | 0              | 0   | 0   | 192          | 183 |     |
| 2012/7/13 | 1,203     | 1,180 | 0              | 0   | 0   | 192          | 183 |     |
| 2012/7/14 | 1,199     | 1,124 | 0              | 0   | 0   | 191          | 183 |     |
| 2012/7/15 | 1,203     | 1,109 | 0              | 0   | 0   | 192          | 186 |     |
| 2012/7/16 | 1,197     | 1,101 | 0              | 0   | 0   | 192          | 185 |     |
| 2012/7/17 | 1,176     | 1,086 | 0              | 0   | 0   | 193          | 186 |     |
| 2012/7/18 | 1,184     | 1,035 | 0              | 0   | 0   | 192          | 186 |     |
| 2012/7/19 |           |       |                |     |     |              |     | 停止中 |
| 2012/7/20 |           |       |                |     |     |              |     | 停止中 |
| 2012/7/21 |           |       |                |     |     |              |     | 停止中 |
| 2012/7/22 |           |       |                |     |     |              |     | 停止中 |
| 2012/7/23 |           |       |                |     |     |              |     | 停止中 |
| 2012/7/24 | 883       | 807   | 59             | 0   | 11  | 188          | 171 |     |
| 2012/7/25 | 947       | 860   | 979            | 1   | 113 | 191          | 185 |     |
| 2012/7/26 | 954       | 910   | 441            | 0   | 38  | 190          | 182 |     |
| 2012/7/27 | 929       | 876   | 14             | 0   | 1   | 191          | 181 |     |
| 2012/7/28 | 929       | 889   | 23             | 0   | 2   | 190          | 184 |     |
| 2012/7/29 | 939       | 909   | 2              | 0   | 0   | 190          | 185 |     |
| 2012/7/30 | 944       | 919   | 12             | 0   | 1   | 192          | 185 |     |
| 2012/7/31 | 960       | 929   | 0              | 0   | 0   | 192          | 183 |     |
| 平均        | 1,102     | 1,053 | 59             | 0   | 6   | 192          | 184 |     |

|          |         |                    |            |
|----------|---------|--------------------|------------|
| 月間の総稼動時間 | 647 h/M | 月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量 | 廃油: 773T/M |
|----------|---------|--------------------|------------|

| 排ガスの分析結果 | 採取日  | 報告日 | ばい煙量                |                     | ばい煙濃度             |                    | ダイオキシン類濃度 |     |                                  |
|----------|------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------------------|
|          | 採取場所 |     | 湿りガス量               | 乾きガス量               | ばいじん              | 塩化水素               | 採取日       | 報告日 | 排ガス中濃度<br>ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> |
|          |      |     | Nm <sup>3</sup> /hr | Nm <sup>3</sup> /hr | g/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> |           |     |                                  |
|          |      |     |                     |                     |                   |                    |           |     |                                  |

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 排ガスの連続計測結果 | 硫黄酸化物<br>平均値(ppm) | 窒素酸化物<br>平均値(ppm) |
|            | 0.05              | 127.2             |