

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2012年8月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2012/8/1	1,147	1,128	0	0	0	210	204	
2012/8/2	1,145	1,108	0	0	0	208	202	
2012/8/3	1,119	930	16	0	5	227	204	
2012/8/4	941	892	0	0	0	228	225	
2012/8/5	916	844	0	0	0	228	216	
2012/8/6	945	810	0	0	0	219	210	
2012/8/7	968	869	0	0	0	210	205	
2012/8/8	1,153	955	0	0	0	210	203	
2012/8/9	1,160	1,135	0	0	0	206	201	
2012/8/10	1,158	1,141	0	0	0	207	201	
2012/8/11	1,170	1,146	0	0	0	205	200	
2012/8/12	1,156	1,143	0	0	0	205	202	
2012/8/13	1,155	1,074	0	0	0	214	203	
2012/8/14	1,115	1,005	23	0	6	229	211	
2012/8/15	1,119	1,039	1	0	0	227	220	
2012/8/16	1,170	863	211	0	38	236	207	廃液燃焼量ハンチング
2012/8/17	1,175	1,122	37	0	2	231	206	
2012/8/18	1,169	1,160	0	0	0	233	221	
2012/8/19	1,168	1,155	0	0	0	242	223	
2012/8/20	1,163	1,126	2	0	0	232	223	
2012/8/21	1,156	1,144	2	0	0	239	220	
2012/8/22	1,161	1,011	16	0	3	240	226	
2012/8/23	1,159	1,149	0	0	0	228	225	
2012/8/24	1,156	1,141	0	0	0	227	223	
2012/8/25	1,148	1,102	0	0	0	228	223	
2012/8/26	1,116	1,099	0	0	0	227	223	
2012/8/27	1,115	1,095	0	0	0	225	223	
2012/8/28	1,155	1,081	0	0	0	240	223	
2012/8/29	1,158	1,145	0	0	0	233	224	
2012/8/30	1,154	1,141	0	0	0	235	229	
2012/8/31	1,150	1,135	0	0	0	234	223	
平均	1,124	1,061	10	0	2	225	214	

月間の総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 41.5T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	8月16日	8月22日		湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所				4,110	<0.002	16	<0.001
排ガス出口煙道			乾きガス量 Nm ³ /hr					
			3,050					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎