

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2012年9月分)

事業所名	株式会社ダイセル新井工場
施設名	排水焼却炉
連絡先	エネルギー室

測定年月日	測定項目			
	燃焼ガス温度 °C	ガス冷出口ガス温度 °C	排ガス中のCO濃度 ppm	備考
2012/9/1	801	189	0	
2012/9/2	802	190	0	
2012/9/3	802	189	0	
2012/9/4	803	189	0	
2012/9/5	806	189	0	
2012/9/6	802	190	0	
2012/9/7	800	189	0	
2012/9/8	802	189	0	
2012/9/9	802	189	0	
2012/9/10	801	189	0	
2012/9/11	805	189	0	
2012/9/12	803	189	0	
2012/9/13	801	189	0	
2012/9/14	802	189	0	
2012/9/15	803	189	0	
2012/9/16	805	189	0	
2012/9/17	803	189	0	
2012/9/18	803	189	0	
2012/9/19	804	189	0	
2012/9/20	802	189	0	
2012/9/21	802	189	0	
2012/9/22	801	189	0	
2012/9/23	801	189	0	
2012/9/24	800	189	0	
2012/9/25	801	190	0	
2012/9/26	802	190	0	
2012/9/27	803	190	0	
2012/9/28	802	189	0	
2012/9/29	802	188	0	
2012/9/30	805	189	0	

月間の総稼動時間	720 h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃液類: 436.4 T/M
----------	---------	--------------------	----------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度
			湿りガス量 Nm ³ /hr	硫酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所		乾きガス量 Nm ³ /hr	塩化水素 mg/Nm ³			※ 測定は、年1回
	排ガス出口煙道						

※ ばい煙測定は、2ヶ月毎