# 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2013年3月分）

| | |
|---|---|
| 事業所名 | ㈱ダイセル　新井工場 |
| 施設名 | 汚泥焼却施設 |
| 連絡先 | 新井工場　エネルギー |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 燃焼ガス温度　℃ | ガス冷出口ガス温度　℃ | 排ガス中のCO濃度　ppm | 備考 |
| 2013/3/1 | 851 | 178 | 13 | |
| 2013/3/2 | 830 | 172 | 24 | |
| 2013/3/3 | 852 | 171 | 13 | |
| 2013/3/4 | 845 | 172 | 13 | |
| 2013/3/5 | 836 | 174 | 19 | |
| 2013/3/6 | 843 | 175 | 16 | |
| 2013/3/7 | 846 | 177 | 15 | |
| 2013/3/8 | 848 | 179 | 13 | |
| 2013/3/9 | 843 | 176 | 13 | |
| 2013/3/10 | 839 | 175 | 14 | |
| 2013/3/11 | 840 | 170 | 14 | |
| 2013/3/12 | 836 | 172 | 15 | |
| 2013/3/13 | 828 | 178 | 20 | |
| 2013/3/14 | 781 | 184 | 29 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/15 | 789 | 166 | 27 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/16 | 797 | 171 | 26 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/17 | 826 | 171 | 16 | |
| 2013/3/18 | 807 | 179 | 21 | |
| 2013/3/19 | 759 | 171 | 31 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/20 | 808 | 173 | 20 | |
| 2013/3/21 | 787 | 164 | 24 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/22 | 805 | 170 | 21 | |
| 2013/3/23 | 798 | 169 | 22 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/24 | 832 | 172 | 15 | |
| 2013/3/25 | 798 | 173 | 26 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/26 | 807 | 171 | 25 | |
| 2013/3/27 | 810 | 173 | 24 | |
| 2013/3/28 | 846 | 181 | 13 | |
| 2013/3/29 | 837 | 175 | 17 | |
| 2013/3/30 | 792 | 170 | 30 | 燃焼状態調整 |
| 2013/3/31 | 822 | 169 | 17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 月間の総稼動時間 | 744 h/M | | 月間の廃棄物（焼却物の種類及び数量 | 汚泥:　610.07　T／M |
| | | | | 廃プラスチック類：8　T／M |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排ガスの分析結果 | 採取日 | 報告日 | | ばい煙量 | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 |
| | | | | 湿りガス量 Nm³/hr | 硫黄酸化物 m3(N)/h | 窒素酸化物 ppm | ばいじん g/Nm³ | 排ガス（ng-TEQ/Nm³） |
| | | | | | | | | ※　測定は、年1回 |
| | 採取場所 | | | 乾きガス量 Nm³/hr | 塩化水素 mg/Nm³ | | | |
| | | | | | | | | |