

## 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表 (2013年6月度)

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	大竹工場 エネルギー部

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2013/6/1								停止中
2013/6/2								停止中
2013/6/3								停止中
2013/6/4								停止中
2013/6/5								停止中
2013/6/6								停止中
2013/6/7								停止中
2013/6/8								停止中
2013/6/9	886	837	39	0	6	189	186	
2013/6/10	901	857	119	0	26	190	187	
2013/6/11	933	870	19	0	3	189	186	
2013/6/12	944	921	7	0	1	189	186	
2013/6/13	971	943	6	0	1	189	187	
2013/6/14	975	954	3	0	1	189	188	
2013/6/15	965	924	4	0	1	190	185	
2013/6/16	949	918	0	0	0	189	187	
2013/6/17	961	942	0	0	0	189	187	
2013/6/18	972	948	9	0	0	190	187	
2013/6/19	977	932	0	0	0	189	184	
2013/6/20	980	957	0	0	0	188	179	
2013/6/21	980	962	0	0	0	188	184	
2013/6/22	1,003	957	5	0	0	190	186	
2013/6/23	1,059	1,010	0	0	0	192	188	
2013/6/24	1,082	1,044	197	0	13	192	187	
2013/6/25	1,092	1,057	31	0	6	193	188	
2013/6/26	1,100	1,073	20	0	7	190	180	
2013/6/27	1,081	1,022	6	0	0	191	187	
2013/6/28	1,087	1,063	0	0	0	191	187	
2013/6/29	1,083	1,073	0	0	0	190	186	
2013/6/30	1,081	1,041	7	0	0	190	186	
平均	1,003	968	21	0	3	190	186	

月間の総稼動時間	570 h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 1109.0 T/M
----------	---------	--------------------	----------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	H25.6.17	H25.7.1	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
	採取場所		Nm <sup>3</sup> /hr	Nm <sup>3</sup> /hr	g/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>			
	排ガス煙道		17,700	15,400	<0.01				

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続計測結果	硫黄酸化物 平均値(ppm)	窒素酸化物 平均値(ppm)
	0.49	116.6