

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2014年1月分)

|      |            |
|------|------------|
| 事業所名 | ㈱ダイセル 新井工場 |
| 施設名  | 排水焼却施設     |
| 連絡先  | 新井工場 エネルギー |

| 測定年月日     | 測定項目      |              |               |       |
|-----------|-----------|--------------|---------------|-------|
|           | 燃焼ガス温度 °C | ガス冷出口ガス温度 °C | 排ガス中のCO濃度 ppm | 備考    |
| 2014/1/1  | 802       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/2  | 802       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/3  | 802       | 189          | 0             |       |
| 2014/1/4  | 802       | 189          | 0             |       |
| 2014/1/5  | 802       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/6  | 799       | 188          | 0             | 燃焼調整中 |
| 2014/1/7  | 802       | 188          | 1             |       |
| 2014/1/8  | 802       | 189          | 0             |       |
| 2014/1/9  | 802       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/10 | 802       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/11 | 803       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/12 | 801       | 188          | 0             |       |
| 2014/1/13 | 802       | 188          | 1             |       |
| 2014/1/14 | 802       | 187          | 1             |       |
| 2014/1/15 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/16 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/17 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/18 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/19 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/20 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/21 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/22 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/23 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/24 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/25 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/26 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/27 | 801       | 186          | 1             |       |
| 2014/1/28 | 801       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/29 | 802       | 186          | 0             |       |
| 2014/1/30 | 802       | 187          | 0             |       |
| 2014/1/31 | 802       | 186          | 0             |       |

|              |         |                        |                |
|--------------|---------|------------------------|----------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 744 h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃液類: 271.3 T/M |
|--------------|---------|------------------------|----------------|

| 排ガスの<br>分析結果 | 採取日     | 報告日    | ばい煙量                         |                            | ばい煙濃度        |                           | ダイオキシン類濃度                    |
|--------------|---------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 1月27日   | 2月13日  | 湿りガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr | 硫酸化物<br>m3(N)/h            | 窒素酸化物<br>ppm | ばいじん<br>g/Nm <sup>3</sup> | 排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |
|              |         |        | 22,100                       | 0.029                      | 94           | 0.01                      | 0(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )   |
|              |         | 採取場所   | 乾きガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr | 塩化水素<br>mg/Nm <sup>3</sup> |              |                           |                              |
|              | 排ガス出口煙道 | 15,600 | 4                            |                            |              |                           |                              |