

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年5月）

| | |
|------|------------------|
| 事業所名 | ダイセルポリマー株式会社広畑工場 |
| 施設名 | 熱媒加熱炉 |
| 連絡先 | 生産部第1室 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | | | | | 備考 |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|-----|------------|----|------------|
| | 燃焼ガス温度 °C | | 排ガス中の CO濃度 ppm | | | 集塵機ガス温度 °C | | |
| | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 入口 | 出口 | |
| 2015/5/1 | 1,074 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 232 | 63 | |
| 2015/5/2 | 1,045 | 997 | 0 | 0 | 0 | 231 | 63 | |
| 2015/5/3 | 1,015 | 993 | 0 | 0 | 0 | 230 | 63 | |
| 2015/5/4 | 1,042 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 232 | 63 | |
| 2015/5/5 | 1,047 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 230 | 63 | |
| 2015/5/6 | 1,025 | 995 | 0 | 0 | 0 | 232 | 63 | |
| 2015/5/7 | 1,024 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 231 | 63 | |
| 2015/5/8 | 1,048 | 993 | 0 | 0 | 0 | 229 | 63 | |
| 2015/5/9 | 1,037 | 975 | 0 | 0 | 0 | 223 | 63 | |
| 2015/5/10 | 1,042 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 223 | 63 | |
| 2015/5/11 | 1,052 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 222 | 63 | |
| 2015/5/12 | 1,053 | 931 | 0 | 0 | 0 | 219 | 62 | |
| 2015/5/13 | 1,015 | 918 | 0 | 0 | 0 | 217 | 63 | |
| 2015/5/14 | 1,079 | 942 | 6 | 0 | 1 | 216 | 63 | |
| 2015/5/15 | 1,163 | 1,006 | 9 | 0 | 2 | 206 | 63 | |
| 2015/5/16 | 1,176 | 1,046 | 18 | 0 | 3 | 204 | 63 | |
| 2015/5/17 | 1,174 | 18 | 41 | 0 | 13 | 129 | 43 | 16:30 運転停止 |
| 2015/5/18 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 運転停止↑ |
| 2015/5/19 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | |
| 2015/5/20 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | |
| 2015/5/21 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | |
| 2015/5/22 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | |
| 2015/5/23 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | |
| 2015/5/24 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | |
| 2015/5/25 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | |
| 2015/5/26 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | |
| 2015/5/27 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | |
| 2015/5/28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 2015/5/29 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 2015/5/30 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | |
| 2015/5/31 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | ↓ |
| 平均 | 1,065 | 991 | 5 | 0 | 1 | 218 | 62 | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| 月間の総稼動時間 | 393h/M | 月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量 | 廃油: 24.0T/M |
|----------|--------|--------------------|-------------|

| 排ガスの分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 湿りガス量 Nm ³ /hr | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 |
|----------|------|-----|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| | 採取場所 | | | 硫黄酸化物 m3(N)/h | 窒素酸化物 ppm | ばいじん g/Nm ³ | 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) |
| | | | | ※ 測定は、年1回 | | | |
| | | | 乾きガス量 Nm ³ /hr | | | | |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎