

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年6月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2015/6/1	26	23	9	9	9	24	28	運転停止中↑
2015/6/2	26	24	9	9	9	25	28	
2015/6/3	24	21	9	9	9	21	21	
2015/6/4	38	21	9	9	9	22	24	↓
2015/6/5	1,183	17	213	9	149	121	44	14:40運転再開(都市ガス単独)
2015/6/6	1,204	178	213	0	32	191	60	CO計校正
2015/6/7	1,201	1,129	0	0	0	209	62	
2015/6/8	1,169	1,070	204	0	0	222	63	産業廃棄物焼却開始
2015/6/9	1,100	1,080	0	0	0	222	63	
2015/6/10	1,127	1,084	0	0	0	218	63	
2015/6/11	1,135	1,096	0	0	0	222	62	
2015/6/12	1,156	1,099	0	0	0	220	62	
2015/6/13	1,145	1,102	0	0	0	216	62	
2015/6/14	1,135	1,111	0	0	0	227	63	
2015/6/15	1,135	1,087	205	0	0	228	64	スートブロー実施による
2015/6/16	1,156	1,127	2	1	1	227	64	
2015/6/17	1,161	1,122	2	1	1	220	63	
2015/6/18	1,137	1,104	2	0	1	219	63	
2015/6/19	1,112	1,084	1	0	1	227	64	
2015/6/20	1,100	1,085	2	0	1	221	64	
2015/6/21	1,105	1,092	1	0	1	217	63	
2015/6/22	1,106	1,082	2	0	1	217	64	
2015/6/23	1,110	1,092	2	0	1	216	64	
2015/6/24	1,107	1,088	2	0	1	215	64	
2015/6/25	1,104	1,083	2	1	1	216	64	
2015/6/26	1,091	1,079	2	1	1	224	64	
2015/6/27	1,108	1,086	2	0	1	224	63	
2015/6/28	1,117	1,098	1	0	0	222	63	
2015/6/29	1,116	1,093	1	0	0	222	63	
2015/6/30	1,115	1,003	36	1	2	224	63	
2015/7/1								
平均	985	882	31	2	8	190	57	

月間の総稼動時間	618h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 32.5T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量 Nm ³ /hr	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	採取場所			湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
				※ 測定は、年1回				
			乾きガス量 Nm ³ /hr					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎