

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年8月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2015/8/1	1,086	1,053	2	1	2	209	63	
2015/8/2	1,073	1,044	2	1	2	207	63	
2015/8/3	1,075	1,055	2	1	2	208	63	
2015/8/4	1,083	1,056	2	1	1	206	63	
2015/8/5	1,074	1,048	2	1	1	209	63	
2015/8/6	1,080	1,053	2	1	1	210	63	
2015/8/7	1,083	1,031	2	1	2	206	63	
2015/8/8	1,064	1,032	2	1	2	204	63	
2015/8/9	1,062	1,030	3	1	1	204	62	
2015/8/10	1,082	855	142	1	2	211	62	ストブロー実施による
2015/8/11	914	878	3	1	2	219	62	
2015/8/12	923	863	3	1	2	219	62	
2015/8/13	910	867	3	1	2	219	62	
2015/8/14	1,014	883	3	1	2	220	62	
2015/8/15	1,128	965	164	1	1	212	63	ストブロー実施による
2015/8/16	1,112	1,094	2	1	1	208	63	
2015/8/17	1,133	1,081	2	0	1	214	63	
2015/8/18	1,128	1,116	2	0	1	222	64	
2015/8/19	1,123	1,100	2	1	1	222	64	
2015/8/20	1,126	1,106	2	1	1	224	64	
2015/8/21	1,119	1,105	2	1	2	229	64	
2015/8/22	1,130	1,109	2	0	1	222	63	
2015/8/23	1,129	1,108	2	0	1	217	63	
2015/8/24	1,129	1,110	2	1	1	221	63	
2015/8/25	1,120	1,098	2	1	2	226	63	
2015/8/26	1,115	1,104	2	0	1	220	63	
2015/8/27	1,116	1,097	2	0	1	216	63	
2015/8/28	1,108	1,094	2	1	1	221	64	
2015/8/29	1,103	1,086	2	1	1	226	64	
2015/8/30	1,097	1,084	2	1	1	230	64	
2015/8/31	1,093	1,078	2	1	1	223	64	
平均	1,082	1,041	12	1	1	216	63	

月間の総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 38.2T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	8月6日	8月14日		湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所				3,580	0.002未満	23	0.001未満
煙道			乾きガス量 Nm ³ /hr					
			2,720					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎