

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表 (2015年10月度)

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	大竹工場 エネルギー部

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2015/10/1								停止中
2015/10/2	836	801	3	0	0	186	175	
2015/10/3	854	827	0	0	0	187	179	
2015/10/4	900	818	39	0	3	187	181	
2015/10/5								停止中
2015/10/6								停止中
2015/10/7								停止中
2015/10/8								停止中
2015/10/9								停止中
2015/10/10								停止中
2015/10/11								停止中
2015/10/12								停止中
2015/10/13								停止中
2015/10/14								停止中
2015/10/15								停止中
2015/10/16								停止中
2015/10/17								停止中
2015/10/18								停止中
2015/10/19								停止中
2015/10/20								停止中
2015/10/21								停止中
2015/10/22								停止中
2015/10/23								停止中
2015/10/24								停止中
2015/10/25								停止中
2015/10/26								停止中
2015/10/27								停止中
2015/10/28								停止中
2015/10/29								停止中
2015/10/30								停止中
2015/10/31								停止中
平均	863	815	14	0	1	187	178	

月間の総稼動時間	153 h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 144.5 T/M
----------	---------	--------------------	---------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	H27.10.2	H27.10.16	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度
	採取場所		Nm ³ /hr	Nm ³ /hr	g/Nm ³	mg/Nm ³	-	-	ng-TEQ/Nm ³
	排ガス煙道		15,400	13,500	<0.01	-			-

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続計測結果	硫黄酸化物	窒素酸化物
	平均値(ppm)	平均値(ppm)
	1.58	76.9