

## 産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2015年12月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2015/12/1	1,184	1,168	2	0	1	226	62	
2015/12/2	1,180	1,167	2	0	2	217	62	
2015/12/3	1,176	1,166	3	1	2	221	61	
2015/12/4	1,179	1,162	2	0	1	222	62	
2015/12/5	1,173	1,161	2	0	1	222	62	
2015/12/6	1,170	1,161	1	0	1	221	62	
2015/12/7	1,199	1,144	2	0	1	224	62	
2015/12/8	1,156	1,145	2	0	1	227	62	
2015/12/9	1,153	1,143	2	0	1	223	62	
2015/12/10	1,149	1,134	3	1	2	217	62	
2015/12/11	1,145	1,132	3	1	2	218	62	
2015/12/12	1,158	1,133	2	1	2	222	61	
2015/12/13	1,151	1,127	3	1	2	221	61	
2015/12/14	1,143	1,126	3	1	2	214	61	
2015/12/15	1,153	1,128	3	1	2	229	62	
2015/12/16	1,153	1,135	2	0	1	227	61	
2015/12/17	1,150	1,119	2	0	1	221	61	
2015/12/18	1,160	1,147	1	0	0	231	62	
2015/12/19	1,159	1,144	1	0	0	228	62	
2015/12/20	1,162	1,146	1	0	1	224	62	
2015/12/21	1,164	1,136	2	0	1	218	62	
2015/12/22	1,174	1,156	2	0	1	218	62	
2015/12/23	1,171	1,158	2	0	1	216	62	
2015/12/24	1,166	1,140	3	1	2	216	62	
2015/12/25	1,147	1,137	2	0	1	213	61	
2015/12/26	1,146	1,132	2	0	1	209	61	
2015/12/27	1,139	1,113	1	0	1	206	61	
2015/12/28	1,144	1,098	2	0	1	203	60	
2015/12/29	1,120	1,107	2	1	2	203	60	
2015/12/30	1,158	1,103	3	1	2	205	61	
2015/12/31	1,156	1,138	3	1	2	208	61	
平均	1,159	1,139	2	0	1	218	62	

月間の総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 42.4T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	12月8日	12月15日		湿りガス量 Nm <sup>3</sup> /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm <sup>3</sup>	排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	採取場所				5,300	0.002未満	27	0.001未満
煙道			乾きガス量 Nm <sup>3</sup> /hr					
			4,100					

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎