

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2016年3月）

| | |
|------|------------------|
| 事業所名 | ダイセルポリマー株式会社広畑工場 |
| 施設名 | 熱媒加熱炉 |
| 連絡先 | 生産部第1室 |

| 測定年月日 | 測定項目 | | | | | | | 備考 |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|-----|------------|----|---------|
| | 燃焼ガス温度 °C | | 排ガス中の CO濃度 ppm | | | 集塵機ガス温度 °C | | |
| | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 入口 | 出口 | |
| 2016/3/1 | 1,024 | 1,004 | 2 | 0 | 1 | 213 | 61 | |
| 2016/3/2 | 1,023 | 806 | 3 | 1 | 2 | 213 | 61 | |
| 2016/3/3 | 930 | 867 | 3 | 1 | 2 | 207 | 60 | |
| 2016/3/4 | 941 | 882 | 4 | 2 | 3 | 211 | 61 | |
| 2016/3/5 | 924 | 894 | 4 | 2 | 3 | 209 | 61 | |
| 2016/3/6 | 922 | 889 | 4 | 3 | 4 | 207 | 61 | |
| 2016/3/7 | 1,076 | 900 | 6 | 1 | 4 | 204 | 62 | |
| 2016/3/8 | 1,100 | 1,038 | 3 | 0 | 2 | 202 | 61 | |
| 2016/3/9 | 1,082 | 1,054 | 1 | 0 | 0 | 203 | 61 | |
| 2016/3/10 | 1,089 | 1,059 | 1 | 0 | 0 | 204 | 60 | |
| 2016/3/11 | 1,088 | 1,060 | 1 | 0 | 0 | 202 | 60 | |
| 2016/3/12 | 1,100 | 1,064 | 1 | 0 | 0 | 202 | 60 | |
| 2016/3/13 | 1,131 | 1,089 | 1 | 0 | 0 | 212 | 61 | |
| 2016/3/14 | 1,144 | 1,006 | 2 | 0 | 0 | 212 | 61 | |
| 2016/3/15 | 1,036 | 851 | 1 | 0 | 1 | 215 | 61 | |
| 2016/3/16 | 1,236 | 574 | 148 | 0 | 1 | 209 | 60 | 燃料切替による |
| 2016/3/17 | 1,251 | 1,170 | 33 | 0 | 1 | 211 | 61 | |
| 2016/3/18 | 1,218 | 1,188 | 4 | 1 | 2 | 209 | 60 | |
| 2016/3/19 | 1,214 | 1,195 | 3 | 1 | 2 | 212 | 60 | |
| 2016/3/20 | 1,243 | 1,202 | 3 | 1 | 1 | 220 | 61 | |
| 2016/3/21 | 1,258 | 1,209 | 1 | 0 | 1 | 209 | 61 | |
| 2016/3/22 | 1,240 | 1,228 | 2 | 1 | 2 | 206 | 61 | |
| 2016/3/23 | 1,251 | 1,228 | 2 | 1 | 2 | 222 | 62 | |
| 2016/3/24 | 1,245 | 1,204 | 2 | 1 | 2 | 231 | 62 | |
| 2016/3/25 | 1,214 | 1,202 | 2 | 1 | 1 | 236 | 62 | |
| 2016/3/26 | 1,216 | 1,199 | 2 | 1 | 1 | 229 | 62 | |
| 2016/3/27 | 1,212 | 1,200 | 2 | 1 | 2 | 224 | 61 | |
| 2016/3/28 | 1,247 | 1,108 | 2 | 1 | 2 | 221 | 62 | |
| 2016/3/29 | 1,247 | 1,230 | 2 | 1 | 2 | 226 | 63 | |
| 2016/3/30 | 1,246 | 1,228 | 3 | 2 | 2 | 222 | 62 | |
| 2016/3/31 | 1,248 | 1,225 | 3 | 2 | 3 | 224 | 62 | |
| 平均 | 1,142 | 1,066 | 8 | 1 | 2 | 214 | 61 | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| 月間の総稼動時間 | 744h/M | 月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量 | 廃油:45.2 T/M |
|----------|--------|--------------------|-------------|

| 排ガスの分析結果 | 採取日 | 報告日 | ばい煙量 Nm ³ /hr | ばい煙濃度 | | | ダイオキシン類濃度 | |
|----------|------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| | 採取場所 | | | 湿りガス量 Nm ³ /hr | 硫黄酸化物 m3(N)/h | 窒素酸化物 ppm | ばいじん g/Nm ³ | 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) |
| | | | | ※ 測定は、年1回 | | | | |
| | | | 乾きガス量 Nm ³ /hr | | | | | |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎