

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2016年6月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2016/6/1	883	865	2	1	1	204	62	
2016/6/2	885	868	1	0	1	205	62	
2016/6/3	870	854	1	1	1	206	62	
2016/6/4	865	853	1	1	1	207	62	
2016/6/5	934	926	1	1	1	217	63	
2016/6/6	932	920	9	1	2	221	63	
2016/6/7	956	938	2	1	2	215	63	
2016/6/8	951	946	2	1	2	215	63	
2016/6/9	951	940	2	2	2	229	64	
2016/6/10	929	922	2	2	2	223	64	
2016/6/11	931	924	2	2	2	225	64	
2016/6/12	883	879	2	1	2	233	65	
2016/6/13	876	872	5	1	2	233	65	
2016/6/14	890	884	2	1	1	237	65	
2016/6/15	865	857	2	2	2	227	64	
2016/6/16	848	842	2	2	2	229	64	
2016/6/17	854	847	2	1	2	230	64	
2016/6/18	866	858	2	1	1	234	64	
2016/6/19	846	839	5	1	2	226	64	
2016/6/20	927	900	5	2	2	213	62	
2016/6/21	941	934	2	2	2	228	63	
2016/6/22	911	904	2	2	2	214	63	
2016/6/23	957	951	2	1	2	230	63	
2016/6/24	935	929	5	1	2	233	64	
2016/6/25	915	894	2	1	1	232	64	
2016/6/26	941	937	1	1	1	231	64	
2016/6/27	926	919	2	1	1	215	64	
2016/6/28	920	914	2	1	2	221	64	
2016/6/29	917	912	2	2	2	222	64	
2016/6/30	895	890	2	2	2	222	65	
2016/7/1	900	896	3	2	2	226	65	
平均	906	897	2	1	2	223	64	

月間の総稼動時間	720h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 41.3T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
			湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)	
	採取場所		乾きガス量 Nm ³ /hr				※ 測定は、年1回	
	煙道							

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎