産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2020年3月）

事業所名	ダイセルポリマー株式会社広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 ℃		排ガス中の ＣＯ濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 ℃		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2020/3/1	1,114	1,108	3	2	2	224	62	
2020/3/2	1,120	1,116	3	1	2	215	62	
2020/3/3	1,128	1,122	2	1	1	215	62	
2020/3/4	1,131	1,128	2	1	2	219	63	
2020/3/5	1,125	1,123	1	1	1	223	63	
2020/3/6	1,131	1,127	1	0	1	216	62	
2020/3/7	1,135	1,131	2	1	1	213	62	
2020/3/8	1,130	1,127	2	1	2	212	62	
2020/3/9	1,137	1,131	2	1	2	217	62	
2020/3/10	1,133	1,130	3	2	3	212	62	
2020/3/11	1,076	1,071	3	1	2	215	61	
2020/3/12	1,082	1,078	2	1	1	210	61	
2020/3/13	1,088	1,085	2	1	2	226	62	
2020/3/14	1,101	1,098	2	1	2	228	62	
2020/3/15	1,092	1,088	2	1	1	227	62	
2020/3/16	1,101	1,040	2	1	1	217	60	
2020/3/17	1,041	1,033	2	1	2	222	61	
2020/3/18	1,008	1,000	3	2	3	215	61	
2020/3/19	986	978	4	2	3	211	61	
2020/3/20	1,031	1,026	12	2	2	219	61	
2020/3/21	1,086	1,082	3	2	2	226	62	
2020/3/22	1,045	1,038	3	2	3	219	62	
2020/3/23	1,044	1,021	3	2	2	221	62	
2020/3/24	1,032	1,021	2	1	1	212	62	
2020/3/25	1,106	1,093	2	1	2	206	62	
2020/3/26	1,084	1,075	3	2	2	200	61	
2020/3/27	1,063	1,055	4	3	4	199	61	
2020/3/28	1,075	1,070	4	2	3	198	61	
2020/3/29	1,085	1,081	3	2	2	200	61	
2020/3/30	1,096	1,092	2	2	2	206	61	
2020/3/31	1,087	1,076	2	1	2	204	61	
平均	1,087	1,079	3	1	2	214	62	

月間の 総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物（焼却物） の種類及び数量	廃油： 46.1T／M

	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm³/hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm³	排ガス（ng-TEQ/Nm³） ※ 測定は、年1回
排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取場所			乾きガス量 Nm³/hr				
	煙道							

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎