

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2023年4月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第一室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2023/4/1	1,059	1,010	3	2	2	200	61	
2023/4/2	1,102	1,073	2	1	2	202	61	
2023/4/3	1,134	1,114	2	1	2	215	62	
2023/4/4	1,204	1,123	9	1	2	209	62	
2023/4/5	1,144	1,120	3	2	2	212	62	
2023/4/6	1,149	1,121	3	3	3	216	62	
2023/4/7	1,148	1,141	3	2	3	226	62	
2023/4/8	1,159	1,146	2	0	1	225	62	
2023/4/9	1,162	1,151	1	1	1	217	62	
2023/4/10	1,160	1,150	2	1	2	215	62	
2023/4/11	1,159	1,151	2	1	2	217	62	
2023/4/12	1,147	1,133	2	1	2	227	62	
2023/4/13	1,138	1,122	1	1	1	231	62	
2023/4/14	1,121	1,102	2	1	2	227	62	
2023/4/15	1,111	1,092	2	2	2	228	62	
2023/4/16	1,110	1,046	2	1	2	220	61	
2023/4/17	1,144	1,101	2	1	1	216	62	
2023/4/18	1,131	1,114	3	1	2	204	62	
2023/4/19	1,155	1,131	4	2	3	203	62	
2023/4/20	1,163	1,156	3	2	3	206	63	
2023/4/21	1,175	1,164	3	0	2	210	62	
2023/4/22	1,186	1,173	1	0	0	222	63	
2023/4/23	1,194	1,185	1	0	0	209	62	
2023/4/24	1,199	1,187	1	0	0	206	62	
2023/4/25	1,185	1,168	3	1	2	200	62	
2023/4/26	1,182	1,174	3	2	3	207	62	
2023/4/27	1,190	1,181	3	2	2	206	62	
2023/4/28	1,194	1,178	3	2	3	218	63	
2023/4/29	1,175	1,117	13	3	4	228	63	
2023/4/30	1,125	1,116	4	2	3	229	63	
平均	1,154	1,131	3	1	2	215	62	

月間の総稼動時間	720h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 37.4T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日	ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度	
	4月26日	5月9日		湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
	採取場所			乾きガス量 Nm ³ /hr	<0.002	4	<0.001	※ 測定は、年1回
	煙道			3,060				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎