

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年4月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 ℃		排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 ℃		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2024/4/1	1,101	1,047	1	0	1	212	62	
2024/4/2	1,065	1,047	2	1	2	217	62	
2024/4/3	1,090	1,068	3	2	3	226	63	
2024/4/4	1,091	1,069	3	2	2	230	63	
2024/4/5	1,069	1,055	2	2	2	226	63	
2024/4/6	1,060	1,045	2	2	2	227	63	
2024/4/7	1,064	1,054	3	2	3	226	63	
2024/4/8	1,084	1,059	3	1	3	227	63	
2024/4/9	1,099	1,078	1	0	0	226	63	
2024/4/10	1,107	1,097	0	0	0	223	63	
2024/4/11	1,111	1,093	0	0	0	225	63	
2024/4/12	1,120	1,091	0	0	0	225	63	
2024/4/13	1,121	1,096	0	0	0	227	63	
2024/4/14	1,118	1,099	1	0	0	226	63	
2024/4/15	1,090	1,064	1	1	1	222	63	
2024/4/16	1,070	1,045	1	1	1	222	62	
2024/4/17	1,091	1,055	2	0	1	221	62	
2024/4/18	1,104	1,079	1	0	0	220	62	
2024/4/19	1,108	1,101	0	0	0	217	62	
2024/4/20	1,112	1,079	1	0	0	222	63	
2024/4/21	1,065	1,050	2	1	1	221	63	
2024/4/22	1,060	1,050	2	1	2	223	63	
2024/4/23	1,077	1,045	5	1	1	224	63	
2024/4/24	1,052	1,042	1	0	1	223	62	
2024/4/25	1,090	1,063	1	0	0	221	63	
2024/4/26	1,095	1,062	1	0	0	219	63	
2024/4/27	1,055	1,028	1	0	1	215	62	
2024/4/28	1,038	1,013	1	1	1	214	62	
2024/4/29	1,050	1,023	1	1	1	215	63	
2024/4/30	1,061	1,034	1	1	1	216	63	
平均	1,084	1,061	1	1	1	222	63	

月間の 総稼動時間	720h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油： 43.8T／M
--------------	--------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	4月19日	4月26日		湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
				5,000	0.002未満	29	0.002未満	※ 測定は、年1回
	採取場所			乾きガス量 Nm ³ /hr				
	煙道			3,890				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎