

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年6月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2024/6/1								運転停止継続中 ↓
2024/6/2								
2024/6/3								
2024/6/4								
2024/6/5								
2024/6/6	1,143	843	19	0	1	153	54	6/613:00 運転再開
2024/6/7	1,165	1,143	1	0	0	202	62	6/8 1:00 廃油燃焼再開
2024/6/8	1,165	1,122	1	0	0	204	62	
2024/6/9	1,124	1,112	1	0	1	201	62	
2024/6/10	1,133	1,117	1	1	1	201	62	
2024/6/11	1,131	1,119	1	1	1	201	63	
2024/6/12	1,137	1,125	1	1	1	201	63	
2024/6/13	1,136	1,122	1	1	1	201	63	
2024/6/14	1,136	1,126	2	1	1	206	63	
2024/6/15	1,142	1,131	1	1	1	213	63	
2024/6/16	1,148	1,132	2	1	2	207	63	
2024/6/17	1,160	1,140	2	1	1	206	62	
2024/6/18	1,159	1,148	1	1	1	218	63	
2024/6/19	1,164	1,149	1	0	1	224	63	
2024/6/20	1,145	1,104	1	0	1	227	63	
2024/6/21	1,108	1,092	1	1	1	227	63	
2024/6/22	1,101	1,083	2	1	1	224	63	
2024/6/23	1,087	1,072	2	2	2	221	63	
2024/6/24	1,083	1,065	2	1	2	220	63	
2024/6/25	1,083	1,067	1	1	1	222	63	
2024/6/26	1,086	1,070	1	0	0	224	63	
2024/6/27	1,068	1,059	1	0	0	223	63	
2024/6/28	1,076	1,065	1	1	1	224	63	
2024/6/29	1,077	1,064	1	1	1	228	64	
2024/6/30	1,064	1,058	2	1	1	226	63	
2024/7/1	1,062	1,057	1	1	1	226	63	
平均	1,119	1,092	2	1	1	213	63	

月間の 総稼動時間	595h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油： 24.5T/M
--------------	--------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
								※ 測定は、年1回
	採取場所			乾きガス量 Nm ³ /hr				
	煙道							

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎