

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年9月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2024/9/1	1,093	1,073	1	1	1	201	63	
2024/9/2	1,089	1,073	1	0	1	201	63	
2024/9/3	1,084	1,069	1	1	1	200	63	
2024/9/4	1,093	1,076	1	1	1	202	63	
2024/9/5	1,126	1,021	3	1	1	205	63	
2024/9/6	1,035	1,007	2	1	2	205	63	
2024/9/7	1,017	997	2	2	2	210	63	
2024/9/8	1,033	1,000	2	1	2	205	63	
2024/9/9	1,036	1,004	2	1	2	206	63	
2024/9/10	1,008	991	2	1	2	206	63	
2024/9/11	1,022	1,004	2	1	2	205	63	
2024/9/12	1,037	1,014	2	1	1	204	63	
2024/9/13	1,047	1,017	2	1	1	204	63	
2024/9/14	1,059	1,031	2	1	1	205	63	
2024/9/15	1,074	1,048	2	1	2	205	63	
2024/9/16	1,123	1,069	2	1	1	205	64	
2024/9/17	1,131	1,115	1	1	1	207	64	
2024/9/18	1,119	1,110	1	1	1	210	64	
2024/9/19	1,122	1,114	1	1	1	207	64	
2024/9/20	1,125	1,099	1	1	1	205	64	
2024/9/21	1,137	1,111	1	1	1	202	64	
2024/9/22	1,147	1,141	1	0	0	201	63	
2024/9/23	1,157	1,146	0	0	0	206	63	
2024/9/24	1,151	1,145	1	1	1	206	63	
2024/9/25	1,153	1,131	11	1	2	213	63	
2024/9/26	1,144	1,124	2	1	2	207	63	
2024/9/27	1,146	1,109	2	2	2	212	63	
2024/9/28	1,113	1,092	2	1	2	217	63	
2024/9/29	1,127	1,106	2	1	1	206	63	
2024/9/30	1,133	1,086	6	1	2	208	63	
平均	1,096	1,071	2	1	1	206	63	

月間の 総稼動時間	720 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油: 23.4 T/M
--------------	---------	------------------------	--------------

排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
	8月9日	8月21日	(ばい煙) (ダイオキシン)	湿りガス量	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	0.000046 (ng-TEQ/Nm³)
	8月9日	9月3日		Nm³/hr	m3(N)/h	ppm	g/Nm³	※ 測定は、年1回
				3,470	<0.002	26	0.001	
	採取場所			乾きガス量				
	煙道			Nm³/hr				
				2,610				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎