

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年10月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2024/10/1	1,090	1,028	2	1	1	211	62	
2024/10/2	1,060	1,035	2	1	1	211	62	
2024/10/3	1,046	1,034	1	1	1	213	62	
2024/10/4	1,062	1,039	1	0	1	208	62	
2024/10/5	1,102	1,059	0	0	0	210	62	
2024/10/6	1,052	1,024	1	0	0	206	62	
2024/10/7	1,050	1,023	2	1	1	205	62	
2024/10/8	1,087	1,066	1	0	1	212	62	
2024/10/9	1,156	1,093	1	0	0	207	62	
2024/10/10	1,166	1,147	0	0	0	201	62	
2024/10/11	1,162	1,151	0	0	0	202	62	
2024/10/12	1,161	1,149	0	0	0	203	62	
2024/10/13	1,162	1,147	0	0	0	205	62	
2024/10/14	1,161	1,146	1	0	0	201	63	
2024/10/15	1,161	1,136	2	1	2	202	63	
2024/10/16	1,149	1,137	2	1	2	200	63	
2024/10/17	1,169	1,151	2	1	1	205	63	
2024/10/18	1,163	1,139	2	1	2	216	63	
2024/10/19	1,174	1,147	2	0	2	210	63	
2024/10/20	1,181	1,120	0	0	0	214	62	
2024/10/21	1,110	1,087	1	0	0	214	63	
2024/10/22	1,080	1,048	2	1	1	207	62	
2024/10/23	1,051	1,030	3	1	2	205	62	
2024/10/24	1,055	1,044	1	1	1	203	62	
2024/10/25	1,052	1,034	1	1	1	202	62	
2024/10/26	1,030	938	2	1	2	211	62	
2024/10/27	948	912	2	2	2	211	62	
2024/10/28	964	925	2	1	2	210	61	
2024/10/29	981	931	2	1	1	210	61	
2024/10/30	1,000	963	2	1	1	213	62	
2024/10/31	956	937	1	1	1	210	61	
平均	1,088	1,059	1	1	1	208	62	

月間の 総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油： 37.4T/M
--------------	--------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日		ばい煙量	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度
				湿りガス量 Nm ³ /hr	硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	排ガス(ng-TEQ/Nm ³)
								※ 測定は、年1回
	採取場所			乾きガス量 Nm ³ /hr				
	煙道							

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎