

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年10月度）

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	生産部 エネルギー室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度　℃		排ガス中の　C　O濃度　ppm			集塵機流入ガス温度　℃		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2024/10/1								停止中
2024/10/2								停止中
2024/10/3								停止中
2024/10/4								停止中
2024/10/5								停止中
2024/10/6								停止中
2024/10/7								停止中
2024/10/8								停止中
2024/10/9								停止中
2024/10/10								停止中
2024/10/11								停止中
2024/10/12								停止中
2024/10/13								停止中
2024/10/14								停止中
2024/10/15								停止中
2024/10/16								停止中
2024/10/17								停止中
2024/10/18								停止中
2024/10/19								停止中
2024/10/20								停止中
2024/10/21								停止中
2024/10/22								停止中
2024/10/23								停止中
2024/10/24								停止中
2024/10/25								停止中
2024/10/26								停止中
2024/10/27								停止中
2024/10/28								停止中
2024/10/29								停止中
2024/10/30								停止中
2024/10/31								停止中
平均	0	0	0	0	0	0	0	

月間の 総稼動時間	0 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油: 0T/M
--------------	-------	------------------------	----------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	-	-	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度
	採取場所		Nm³/hr	Nm³/hr	g/Nm³	mg/Nm³	-	-	ng-TEQ/Nm³
	-		-	-	-	-			-

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続 計測結果	硫黄酸化物 平均値(ppm)	窒素酸化物 平均値(ppm)
	停止中	停止中

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、 集じん器において連続的に常時除去している。
