

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2024年11月度）

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	生産部 エネルギー室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 ℃		排ガス中の C O濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 ℃		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2024/11/1								停止中
2024/11/2								停止中
2024/11/3								停止中
2024/11/4								停止中
2024/11/5								停止中
2024/11/6								停止中
2024/11/7								停止中
2024/11/8								停止中
2024/11/9								停止中
2024/11/10								停止中
2024/11/11								停止中
2024/11/12								停止中
2024/11/13								停止中
2024/11/14								停止中
2024/11/15								停止中
2024/11/16								停止中
2024/11/17								停止中
2024/11/18								停止中
2024/11/19								停止中
2024/11/20								停止中
2024/11/21								停止中
2024/11/22	835	820	12	0	5	158	150	
2024/11/23	842	822	14	0	1	150	124	
2024/11/24	820	809	0	0	0	126	121	
2024/11/25								停止中
2024/11/26								停止中
2024/11/27								停止中
2024/11/28	901	836	6	0	1	185	170	
2024/11/29	914	871	0	0	0	186	184	
2024/11/30	888	865	0	0	0	187	183	
平均	867	837	5	0	1	165	155	

月間の 総稼動時間	212 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油: 507 T/M
--------------	---------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	R6.11.29	R6.12.13	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度
	採取場所		Nm³/hr	Nm³/hr	g/Nm³	mg/Nm³			ng-TEQ/Nm³
	排ガス煙道		20,700	18,700	<0.007	-	-	-	-

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続 計測結果	硫酸化合物 平均値(ppm)	窒素化合物 平均値(ppm)
	0.12	63.4

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、 集じん器において連続的に常時除去している。
