

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2025年2月）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場 |
| 施設名  | 熱媒加熱炉               |
| 連絡先  | 生産部第1室              |

| 測定年月日     | 測定項目      |       |                        |     |     |            |    | 備考 |
|-----------|-----------|-------|------------------------|-----|-----|------------|----|----|
|           | 燃焼ガス温度 °C |       | 排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値) |     |     | 集塵機ガス温度 °C |    |    |
|           | 最大値       | 最小値   | 最大値                    | 最小値 | 平均値 | 入口         | 出口 |    |
| 2025/2/1  | 1,014     | 984   | 1                      | 0   | 1   | 230        | 63 |    |
| 2025/2/2  | 1,004     | 984   | 1                      | 1   | 1   | 229        | 62 |    |
| 2025/2/3  | 1,008     | 992   | 1                      | 0   | 1   | 225        | 62 |    |
| 2025/2/4  | 1,005     | 982   | 1                      | 0   | 1   | 225        | 61 |    |
| 2025/2/5  | 990       | 975   | 1                      | 0   | 0   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/6  | 985       | 976   | 1                      | 0   | 0   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/7  | 981       | 967   | 1                      | 0   | 1   | 226        | 62 |    |
| 2025/2/8  | 986       | 972   | 1                      | 0   | 1   | 225        | 61 |    |
| 2025/2/9  | 994       | 976   | 1                      | 1   | 1   | 227        | 62 |    |
| 2025/2/10 | 989       | 976   | 1                      | 1   | 1   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/11 | 997       | 979   | 1                      | 1   | 1   | 228        | 62 |    |
| 2025/2/12 | 992       | 978   | 2                      | 1   | 1   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/13 | 1,004     | 991   | 1                      | 1   | 1   | 223        | 61 |    |
| 2025/2/14 | 1,007     | 989   | 1                      | 1   | 1   | 223        | 62 |    |
| 2025/2/15 | 1,002     | 992   | 2                      | 1   | 1   | 226        | 62 |    |
| 2025/2/16 | 994       | 986   | 2                      | 2   | 2   | 225        | 62 |    |
| 2025/2/17 | 1,017     | 995   | 2                      | 1   | 1   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/18 | 1,002     | 989   | 1                      | 0   | 1   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/19 | 1,001     | 987   | 1                      | 0   | 1   | 222        | 62 |    |
| 2025/2/20 | 1,011     | 993   | 1                      | 1   | 1   | 222        | 62 |    |
| 2025/2/21 | 1,025     | 1,009 | 1                      | 1   | 1   | 222        | 62 |    |
| 2025/2/22 | 1,030     | 1,008 | 1                      | 0   | 1   | 226        | 62 |    |
| 2025/2/23 | 1,024     | 1,001 | 1                      | 0   | 1   | 226        | 62 |    |
| 2025/2/24 | 1,016     | 1,004 | 1                      | 0   | 1   | 224        | 62 |    |
| 2025/2/25 | 1,022     | 993   | 1                      | 1   | 1   | 227        | 62 |    |
| 2025/2/26 | 1,020     | 1,004 | 2                      | 1   | 1   | 221        | 62 |    |
| 2025/2/27 | 1,010     | 995   | 2                      | 1   | 2   | 217        | 61 |    |
| 2025/2/28 | 1,037     | 996   | 2                      | 2   | 2   | 215        | 61 |    |
| 平均        | 1,006     | 988   | 1                      | 1   | 1   | 224        | 62 |    |

|              |        |                        |             |
|--------------|--------|------------------------|-------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 672h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃油： 35.0T／M |
|--------------|--------|------------------------|-------------|

|                           |      |     |  |                 |                  |              |               |                 |
|---------------------------|------|-----|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 排ガスの<br>分析結果<br>(酸素4%換算値) | 採取日  | 報告日 |  | ばい煙量            | ばい煙濃度            |              |               | ダイオキシン類濃度       |
|                           |      |     |  | 湿りガス量<br>Nm³/hr | 硫黄酸化物<br>m3(N)/h | 窒素酸化物<br>ppm | ばいじん<br>g/Nm³ | 排ガス(ng-TEQ/Nm³) |
|                           |      |     |  |                 |                  |              |               | ※ 測定は、年1回       |
|                           | 採取場所 |     |  | 乾きガス量<br>Nm³/hr |                  |              |               |                 |
|                           | 煙道   |     |  |                 |                  |              |               |                 |
|                           |      |     |  |                 |                  |              |               |                 |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎