

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2025年3月）

事業所名	株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場
施設名	熱媒加熱炉
連絡先	生産部第1室

測定年月日	測定項目							備考
	燃烧ガス温度 °C		排ガス中の CO濃度 ppm(時間平均値)			集塵機ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	入口	出口	
2025/3/1	1,037	996	3	2	2	206	60	
2025/3/2	1,018	982	3	3	3	207	60	
2025/3/3	1,075	1,045	3	1	2	206	60	
2025/3/4	1,071	1,036	2	1	1	211	61	
2025/3/5	1,068	1,041	2	1	2	213	61	
2025/3/6	1,086	1,061	1	1	1	208	60	
2025/3/7	1,095	1,070	1	0	0	215	61	
2025/3/8	1,094	1,064	1	0	0	213	61	
2025/3/9	1,096	1,070	1	0	1	214	61	
2025/3/10	1,120	1,061	1	1	1	213	62	
2025/3/11	1,073	1,041	2	1	1	221	62	
2025/3/12	1,055	1,034	2	1	2	219	62	
2025/3/13	1,068	1,027	2	0	1	221	62	
2025/3/14	1,072	1,050	0	0	0	219	62	
2025/3/15	1,069	1,037	1	0	0	217	61	
2025/3/16	1,058	1,041	1	1	1	217	61	
2025/3/17	1,080	1,060	1	0	0	214	61	
2025/3/18	1,077	1,053	1	1	1	217	61	
2025/3/19	1,081	1,050	1	0	1	218	61	
2025/3/20	1,073	1,042	1	1	1	218	61	
2025/3/21	1,032	1,011	2	1	2	219	61	
2025/3/22	1,015	989	2	2	2	220	61	
2025/3/23	1,015	998	2	2	2	219	61	
2025/3/24	999	969	2	1	2	220	61	
2025/3/25	994	966	2	1	1	216	61	
2025/3/26	973	961	2	1	1	219	61	
2025/3/27	967	946	3	1	2	217	62	
2025/3/28	1,002	976	3	0	1	222	62	
2025/3/29	1,007	990	0	0	0	228	62	
2025/3/30	1,008	990	0	0	0	230	62	
2025/3/31	1,014	1,000	0	0	0	229	62	
平均	1,048	1,021	2	1	1	217	61	

月間の総稼動時間	744h/M	月間の廃棄物(焼却物)の種類及び数量	廃油: 36.2T/M
----------	--------	--------------------	-------------

排ガスの分析結果 (酸素4%換算値)	採取日	報告日	ばい煙量 湿りガス量 Nm ³ /hr	ばい煙濃度			ダイオキシン類濃度 排ガス(ng-TEQ/Nm ³) ※ 測定は、年1回
				硫黄酸化物 m3(N)/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/Nm ³	
	採取場所						
	煙道		乾きガス量 Nm ³ /hr				

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎