

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2025年4月）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 事業所名 | 株式会社ダイセル 姫路製造所 広畑工場 |
| 施設名  | 熱媒加熱炉               |
| 連絡先  | 生産部第1室              |

| 測定年月日     | 測定項目     |       |                        |     |     |           |    | 備考 |
|-----------|----------|-------|------------------------|-----|-----|-----------|----|----|
|           | 燃焼ガス温度 ℃ |       | 排ガス中の C O濃度 ppm(時間平均値) |     |     | 集塵機ガス温度 ℃ |    |    |
|           | 最大値      | 最小値   | 最大値                    | 最小値 | 平均値 | 入口        | 出口 |    |
| 2025/4/1  | 1,016    | 1,000 | 2                      | 1   | 1   | 229       | 62 |    |
| 2025/4/2  | 1,003    | 989   | 2                      | 2   | 2   | 230       | 63 |    |
| 2025/4/3  | 1,006    | 988   | 2                      | 1   | 2   | 230       | 62 |    |
| 2025/4/4  | 1,003    | 989   | 2                      | 1   | 1   | 229       | 62 |    |
| 2025/4/5  | 1,014    | 994   | 2                      | 1   | 2   | 230       | 62 |    |
| 2025/4/6  | 1,004    | 991   | 3                      | 2   | 2   | 229       | 62 |    |
| 2025/4/7  | 1,005    | 993   | 2                      | 1   | 2   | 226       | 62 |    |
| 2025/4/8  | 1,015    | 998   | 1                      | 1   | 1   | 229       | 62 |    |
| 2025/4/9  | 1,010    | 991   | 2                      | 1   | 1   | 228       | 62 |    |
| 2025/4/10 | 997      | 979   | 2                      | 1   | 2   | 230       | 63 |    |
| 2025/4/11 | 1,006    | 990   | 3                      | 2   | 2   | 229       | 62 |    |
| 2025/4/12 | 1,010    | 993   | 2                      | 2   | 2   | 227       | 62 |    |
| 2025/4/13 | 1,017    | 999   | 3                      | 1   | 2   | 225       | 61 |    |
| 2025/4/14 | 1,021    | 1,004 | 2                      | 1   | 2   | 222       | 61 |    |
| 2025/4/15 | 993      | 980   | 1                      | 0   | 1   | 216       | 60 |    |
| 2025/4/16 | 987      | 972   | 1                      | 0   | 1   | 216       | 61 |    |
| 2025/4/17 | 989      | 958   | 2                      | 1   | 2   | 217       | 61 |    |
| 2025/4/18 | 988      | 965   | 3                      | 2   | 3   | 218       | 62 |    |
| 2025/4/19 | 1,026    | 993   | 3                      | 3   | 3   | 220       | 63 |    |
| 2025/4/20 | 1,021    | 998   | 3                      | 2   | 3   | 220       | 63 |    |
| 2025/4/21 | 1,026    | 1,009 | 2                      | 1   | 1   | 221       | 63 |    |
| 2025/4/22 | 1,015    | 986   | 2                      | 1   | 2   | 221       | 63 |    |
| 2025/4/23 | 1,006    | 987   | 3                      | 2   | 2   | 219       | 62 |    |
| 2025/4/24 | 1,060    | 1,022 | 2                      | 1   | 2   | 217       | 62 |    |
| 2025/4/25 | 1,069    | 1,039 | 2                      | 0   | 1   | 221       | 62 |    |
| 2025/4/26 | 1,088    | 1,054 | 1                      | 0   | 0   | 219       | 63 |    |
| 2025/4/27 | 1,099    | 1,064 | 3                      | 0   | 1   | 218       | 63 |    |
| 2025/4/28 | 1,093    | 1,063 | 2                      | 1   | 1   | 216       | 62 |    |
| 2025/4/29 | 1,101    | 1,066 | 1                      | 0   | 0   | 218       | 62 |    |
| 2025/4/30 | 1,126    | 1,070 | 1                      | 0   | 0   | 218       | 62 |    |
|           |          |       |                        |     |     |           |    |    |
| 平均        | 1,027    | 1,004 | 2                      | 1   | 2   | 223       | 62 |    |

|              |        |                        |             |
|--------------|--------|------------------------|-------------|
| 月間の<br>総稼動時間 | 720h/M | 月間の廃棄物(焼却物)<br>の種類及び数量 | 廃油:37. 3T/M |
|--------------|--------|------------------------|-------------|

| 排ガスの<br>分析結果<br>(酸素4%換算値) | 採取日  | 報告日 |  | ばい煙量                         | ばい煙濃度            |              |                           | ダイオキシン類濃度                    |
|---------------------------|------|-----|--|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
|                           |      |     |  | 湿りガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr | 硫黄酸化物<br>m3(N)/h | 窒素酸化物<br>ppm | ばいじん<br>g/Nm <sup>3</sup> | 排ガス(ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |
|                           |      |     |  |                              |                  |              |                           | ※ 測定は、年1回                    |
|                           | 採取場所 |     |  | 乾きガス量<br>Nm <sup>3</sup> /hr |                  |              |                           |                              |
|                           | 煙道   |     |  |                              |                  |              |                           |                              |

※ ばい煙測定は、4ヶ月毎