

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表（2025年4月度）

事業所名	株式会社 ダイセル 大竹工場
施設名	廃棄物焼却炉(5号焼却炉)
連絡先	生産部 エネルギー室

測定年月日	測定項目							備考
	燃焼ガス温度 °C		排ガス中の C O濃度 ppm			集塵機流入ガス温度 °C		
	最大値	最小値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
2025/4/1	1,041	1,016	2	0	0	187	177	
2025/4/2	1,044	957	2	0	0	186	179	
2025/4/3	1,048	1,016	6	0	0	186	177	
2025/4/4	1,045	1,001	41	0	2	186	181	
2025/4/5	1,024	916	22	0	2	187	181	
2025/4/6	990	935	17	0	1	184	180	
2025/4/7	989	957	4	0	0	186	180	
2025/4/8	1,021	959	0	0	0	185	179	
2025/4/9	1,020	955	41	0	2	186	179	
2025/4/10	962	847	0	0	0	185	180	
2025/4/11	991	918	44	0	2	185	179	
2025/4/12	973	823	0	0	0	184	170	
2025/4/13	969	833	5	0	0	181	170	
2025/4/14								停止中
2025/4/15								停止中
2025/4/16								停止中
2025/4/17								停止中
2025/4/18								停止中
2025/4/19								停止中
2025/4/20								停止中
2025/4/21								停止中
2025/4/22								停止中
2025/4/23								停止中
2025/4/24	839	830	0	0	0	158	154	
2025/4/25	901	822	43	0	2	192	155	
2025/4/26	922	860	0	0	0	191	185	
2025/4/27	959	900	32	0	2	190	186	
2025/4/28	982	893	9	0	2	189	183	
2025/4/29	991	953	0	0	0	187	184	
2025/4/30	979	957	0	0	0	188	182	
平均	984	917	13	0	1	185	177	

月間の 総稼動時間	503 h/M	月間の廃棄物(焼却物) の種類及び数量	廃油： 890 T/M
--------------	---------	------------------------	-------------

排ガスの 分析結果	採取日	報告日	ばい煙量		ばい煙濃度		ダイオキシン類濃度		
	R7.4.25	R7.5.14	湿りガス量	乾きガス量	ばいじん	塩化水素	採取日	報告日	排ガス中濃度
	採取場所		Nm³/hr	Nm³/hr	g/Nm³	mg/Nm³	-	-	ng-TEQ/Nm³
	排ガス煙道		14,100	12,700	<0.008	<0.8			-

測定は年6回 測定は年2回

測定は年1回

排ガスの連続 計測結果	硫黄酸化物 平均値(ppm)	窒素酸化物 平均値(ppm)
	0.25	95.9

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去は、 集じん器において連続的に常時除去している。
--